SCHEMA FRIGORIFERO



SCHEMA ELETTRICO



MODELLO : 2 MXM 50 N (dual split)

POTENZA RESA IN RAFFREDDAMENTO	min. - nom. - max (kW)	1,80 - 5,00 - 5,30
POTENZA RESA IN RISCALDAMENTO	min. - nom. - max (kW)	1,20 - 5,60 - 5,80
POTENZA ASS. IN RAFFREDDAMENTO	min. - nom. - max (kW)	0,33 - 1,20 - 1,32
POTENZA ASS. IN RISCALDAMENTO	min. - nom. - max (kW)	0,25 - 1,41 - 1,56

Rese ed assorbimenti alle condizioni nominali
(27 °c int. con 35 °c est. ; 20 °c int. con 6 °c est)

MASSIMA LUNGHEZZA TUBAZIONI	30 Mt.
MASSIMA LUNGHEZZA PER UNITA'	20 Mt.
MAX DISLIVELLO DI INSTALLAZIONE	15 Mt.

NOTA BENE :

- NON USARE CAVI SCHERMATI

-TENERE SEPARATI I CAVI DI POTENZA DA QUELLI DI COMUNICAZIONE .

-(ATTENERSI ALLO SCHEMA ELETTRICO)

SCHEMA FRIGORIFERO



SCHEMA ELETTRICO



NOTA BENE :

- NON USARE CAVI SCHERMATI

-TENERE SEPARATI I CAVI DI POTENZA DA QUELLI DI COMUNICAZIONE .

-(ATTENERSI ALLO SCHEMA ELETTRICO)

MODELLO : 5 MXM 90 N (penta split)

POTENZA RESA IN RAFFREDDAMENTO	min. - nom. - max (kW)	2,70 - 7,80 - 9,70
POTENZA RESA IN RISCALDAMENTO	min. - nom. - max (kW)	3,20 - 10,00 - 11,54
POTENZA ASS. IN RAFFREDDAMENTO	min. - nom. - max (kW)	0,65 - 1,99 - 3,57
POTENZA ASS. IN RISCALDAMENTO	min. - nom. - max (kW)	0,65 - 1,06 - 2,66

Rese ed assorbimenti alle condizioni nominali
(27 °c int. con 35 °c est. ; 20 °c int. con 6 °c est)

MASSIMA LUNGHEZZA TUBAZIONI	75 Mt.
MASSIMA LUNGHEZZA PER UNITA'	25 Mt.
MAX DISLIVELLO DI INSTALLAZIONE	15 Mt.

PLANIMETRIA GENERALE
scala 1:2000



SCHEMA IDRAULICO BAGNO ZONA SERVIZI OPERAI



SERVIZI OPERAI
scala 1:50



FABBRICATO AMMINISTRATIVO
scala 1:100



COMMITTENTE			
Società Agricola Biopig s.s. di Cascone Luigi e C.			
sede : Via Marzabotto 01	0	03/21	EMISSIONE
Località Nogara (VR)	REV.	DATA	MODIFICHE
	RIF.	21-20	SOSTITUISCE IL

PROGETTO	DENOMINAZIONE
"Progetto per la ristrutturazione con ripristino della potenzialità di allevamento e contestuale Variante al P.d.C. n. 20/010 del 15.02.2021 del centro zootecnico ubicato in via Liuzzi, 9 a Cadelbosco di Sopra (RE)"	LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE

INGEGNERE RAFFAELE PERISSINOTTO

VERONA EST – VIALE DEL LAVORO, 22/G
37036 SAN MARTINO B.A. (VERONA)
TELEFONO 045/995155 (r.a.)

ORDINE INGEGNERI VERONA E PROVINCIA
Dott. Ing. RAFFAELE PERISSINOTTO
A n°548

DATA	marzo 2021
SCALA	VARIE
TAV. N.	C 3B 2
COD.	PL_IM

A termini di legge e' vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno