



LEGENDA	
	Albero
	Skid + Sistema di accumulo
	Centro di sezionamento + Sistema di accumulo
	Accesso al sito
	Recinzione
	Area solare
	Zona di restrizione
	Alveo
	Strada interna
	Mitigazione

INFORMAZIONI GENERALI	
LATITUDINE, LONGITUDINE	44.8414, 12.1352
NUMERO DI MODULI	48,542
POTENZA PICCO (MWp)	28.15
NUMERO DI INVERTER	135
CAPACITÀ CUMULATIVA INVERTER (MW)	27
INCLINAZIONE MODULI	-60°< 0°<+60°
POTENZA MODULI (Wp)	580
CAPACITÀ INVERTER (MW)	0.2
CONFIGURAZIONE TRACKER/STRUTTURA	2Potrait 2x39/2x26
AREA TOTALE OCCUPATA DAL SISTEMA (ha)	31.7
PITCH (m)	10.5



IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG FLORA SRL
E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 28.15MWp - COMUNE DI CODIGORO (VT)

Proponente
EG FLORA S.R.L.
VIA DEI PELLEGRINI 22 - 20122 MILANO (MI) - P.IVA: 11616310964 - PEC: egflora@pec.it

Progettazione
Ing. Matteo Bono Via per Rovato, 29/C - 25030 Erbusco (BS)
tel.: 0305281283 - e-mail: m.bono@solareng.it - PEC: solareng@pec.solareng.it

Collaboratori
Ing. Marco Passeri Via per Rovato, 29/C - 25030 Erbusco (BS)
tel.: 0305281283 - e-mail: m.passeri@solareng.it - PEC: solareng@pec.solareng.it

Coordinamento progettuale
SOLAR ENGINEERING S.R.L.
VIA ILARIA APLI, 4 - 46100 MANTOVA (MN) - P.IVA: 02645550209 - email: solareng@pec.solareng.it

Titolo Elaborato
OPERE DI MITIGAZIONE A VERDE

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	REFERIMENTO	DATA	SCALA
PROGETTO DEFINITIVO	T11	-	-	01.06.2021	S/S

Revisioni	REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
	0	01.06.2021	-	GM	AG	MD