

OPERA:

**IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
LOCALITÀ "MALCANTONE DI MEZZANI"**

**IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, IL PRETRATTAMENTO
E LA MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI**

OGGETTO:

PROGETTO ANTINCENDIO

TAVOLA:

VF.07

TITOLO:

IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI E ALLARME

SCALA:

1:250

03					
02					
01					
00	Settembre 2021	Emissione	I. Caiiti	C. Ugolini	M. Pergetti
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Contr.	Appr.

IREN Ambiente S.p.A.
Sede Legale
Strada Borgoforte, 22
29122 Piacenza

Tel: 0523. 605026
Fax 0523. 505128
e-mail: iren@gruppoiren.it
www.gruppoiren.it


Studio ALFA S.p.A.
V.le Ramazzini 39D
42124 Reggio Emilia



Studio ALFA S.p.A.
V.le Ramazzini 39D
42124 Reggio Emilia


















Redatto

Tecnico antincendio abilitato

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge, di questo elaborato è vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza esplicita autorizzazione



LEGENDA SIMBOLI		
	CENTRALE ALLARME INCENDIO	 RIVELATORE LINEARE DI CALORE CON SISTEMA ADW 535
	RIVELATORE DI FUMO	 TUBO SENSORE IN RAME PER SISTEMA ADW
	PULSANTE SOTTOVETRO IP67 DI ALLARME MANUALE INCENDIO	 LIMITE ZONA DI ALLARME (N 24 ZONE)
	PULSANTE SOTTOVETRO ATTIVAZIONE SCARICA	 VARIAZIONE QUOTA CONDUTTURE
	PULSANTE SOTTOVETRO ARRESTO SCARICA	 CANALE METALLICO PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO CON COPRIRINCHIO IP44
	TARGA OTTICO-ACUSTICA "ALLARME INCENDIO" IP55	 PASSERELLA PORTACAVI FORATA IN ACCIAIO ZINCATO
	SIRENA SECCO 24V/40 2 TONARE IP65 120dB	 TELECAMERA TERMICA
	LAMPAREGGIANTE PER ALLARME OTTICO INCENDIO	 PULSANTE DI SGANCIO

SIMBOLOGIA CEI TIPOLOGIE CONDUTTURE	
	CONDUTTURE CON POSA INTERRIATA
	CONDUTTURE CON POSA IN CANALE / PASSERELLA FORATA
	CONDUTTURE CON POSA INCASSATA
	CONDUTTURE CON POSA A VISTA
	CONDOTTO SIRENE PREFABBRICATO