



LEGENDA	
SIMBOLOGIA	DESCRIZIONE
	TUBAZIONI GAS/LIQUIDO IN RAME PREISOLATO PER IMPIANTI AD ESPANSIONE DIRETTA
	UNITA' INTERNA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE VRV TIPO CASSETTE INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON POMPA DI SCARICO CONDENZA. Identificativo modello Potenza frigorifera totale richiesta Potenza termica richiesta
	UNITA' ESTERNA PER SISTEMA VRV A R410-A. COMPRESSORI DC CON INVERTER CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: - POTENZA FRIGORIFERA (Te=35°C): 35 kW - EER:4,0 - POTENZA RISCALDAMENTO (Te=-5°C): 29kW - COP:4,8 - POTENZA MASSIMA ASSORBITA: 10 kW - CAMPO DI FUNZIONAMENTO: -15°C/52°C
	DISPLAY PER REGOLAZIONE UNITA' INTERNE CON SONDA DI TEMPERATURA

24/09/2021	PRIMA EMISSIONE	SG	SG	GB
DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
PROGETTO				
REALIZZAZIONE DI UN HUB DI RICERCA, SVILUPPO, PRODUZIONE, STOCCAGGIO, RICONVERSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'IDROGENO, ALIMENTATO DA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 8.982 MWp E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN.				
UBICAZIONE				
SAN MATTEO DELLA DECIMA - COMUNE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)				
TITOLO ELABORATO				
Distribuzione impianto climatizzazione				
CODICE ELABORATO	REVISIONE	NOME FILE	SCALA	
TAV.5.1.1	0	TAV.5.1.1 - Distribuzione impianto climatizzazione	1:100	
COMMITTENTE		PROGETTISTA	DATA	
TOZZIgreen Tozzi Green S.p.A. Via Brigata Ebraica, 50 - 48123 Mezzano (RA) Tel: (+39) 0544 525311 - Fax: (+39) 0544 525319 web: www.tozzigreen.com		ArchLiving LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ArchLiving s.r.l via Monsignor Navemmo, 4 - 44122 Ferrara (FE) Tel: (+39) 0532 733683 web: www.archliving.it	24/09/2021	
COORDINAMENTO DI PROGETTO				
ambiente consulenza & ingegneria esperienza per l'edilizia ambiente S.p.A. Via Frassina, 21 - 54033 Carrara (MS) Tel: (+39) 0585 855624 - Fax: (+39) 0585 855617 web: www.tozzigreen.com				