



	COLLETTORE DI TERRA
---	---------------------

NOTE:

- IL DISPENSORE INTENZIONALE E' REALIZZATO CON UNA CORDA DI RAMME NUDO DA 95 mm" CON DIAMETRO DEI FILI ALMENO 1,8 mm;
- I FERRI DI ARMATURA (IN ACCIAIO) DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO, DELLE FONDAZIONI E DELLE PIASTE DOVRANNO ESSERE COLLEGATI ALLA RETE DI TERRA IN PUNTI UTILIZZANDO CONDUTTORI DI RAMME NUDO DA 95 mm" CON DIAMETRO DEI FILI ALMENO 1,8 mm;
- PER DETTAGLI VEDERE DOCUMENTO 090026-ENG-5-ST-3065 "SISTEMA DI TERRA";
- PER DETTAGLI VEDERE DOCUMENTO 090026-ENG-5-ST-3111 "STANDARD DI OGGI" (OGGI DETTAGLI DI MONTAGGIO);
- PER DETTAGLI VU' LEGENDA EDIFICIO VEDERE DOCUMENTO 090026-ENG-5-DG-3000 "LAYOUT GENERALE PIATTAFORMA STATO DI PROGETTO"

[illegible]



PIANTA CHIAVE

LEGENDA SIMBOLI	
	COLLETTORE DI TERRA
	LIMITI DI BATTERIA
PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE (HEA)	
	DISPENSORE INTENZIONALE POSATO SOPRA IL "CAPPING"
	DISPENSORE INTENZIONALE POSATO SOTTO IL TERRENO DI RIPIRTO
PIATTAFORMA BIO-RECUPERO (ENI REWIND)	
	DISPENSORE INTENZIONALE POSATO SOPRA IL "CAPPING" (ESCLUSO DAL PRESENTE LAVORO)
	DISPENSORE INTENZIONALE POSATO SOTTO IL TERRENO DI RIPIRTO (ESCLUSO DAL PRESENTE LAVORO)

NOTE:

- IL DISPENSORE INTENZIONALE E' REALIZZATO CON UNA CORDA DI RAME NUDA DA 95 mm² CON DIAMETRO DEI FILI ALMENO 1,8 mm
- I FERRI DI ARMATURA (IN ACCIAIO) DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO, DELLE FONDAZIONI E DELLE PLATEE DOVRANNO ESSERE COLLEGATI ALLA RETE DI TERRA IN PIU' PUNTI UTILIZZANDO CONDUTTORI DI RAME NUDO DA 95 mm² CON DIAMETRO DEI FILI ALMENO 1,8 mm
- PER DETTAGLI VEDERE DOCUMENTO 090026-ENG-S-ST-3085 "SISTEMA DI TERRA"
- PER DETTAGLI VEDERE DOCUMENTO 090026-ENG-S-ST-3111 "STANDARD E/D DETTAGLI DI MONTAGGIO"
- PER DETTAGLI SU LEGENDA EDIFICI VEDERE DOCUMENTO 090026-ENG-D-DG-3020 "LAYOUT GENERALE PIATTAFORMA STATO DI PROGETTO"



PIV 090026 N° COMMESSA CA-RAX-000000 FUNZIONE EDIFICI: INGEA/MPRO SCALA 1:250 DATA 20/11/2020 N° DOC. 090026-ENG-D-DG-3099		Questo disegno è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prevento dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare lo stato della revisione.		SOSTITUITO DA: SOSTITUISCE IL:	
enirewind		GOLDER		RAVENNA AREA PONTICELLE	
PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE"		PLANIMETRIA IMPIANTI DI TERRA		No. di REV. 2 di 2 1. SKV. ef.	
UNITA' DI MISURA/Units of measure:		N° DOC. APPALTAZIONE 20148029_E_DD_017		SCALA DI PLOTTAGGIO/Plot scale: 1:250	