PIANTA PIANO TERRA
Scala 1:100

ELENCO APPARECCHIATURE

D	DOCCIA DI EMERGENZA	KL	CAPPA FLUSSO LAMINARE 120cm
K1	CAPPA CHIMICA 120x90cm	AF	ARMADIO FRIGORIFERO ASPIRATO 180cm
K2	CAPPA CHIMICA 180x90cm	PA	PREDISPOSIZIONE ASPIRAZIONE FUTURA
KP	CAPPA DA PAVIMENTO 180x90cm	B1	BANCO 180x90cm
KS	CAPPA SOSPESA 200cm	B2	BANCO 120x90cm
AA	ARMADIO ASPIRATO 90cm	L	LAVELLO 120x90cm
AP	ASPIRAZIONE LOCALIZZATA A PROBOSCIDE	F	FERMENTATORE
LV	LAVA VETRERIA	Fri	FRIGORIFERO 60x60cm
S	SCRIVANIA	Fre	FREEZER 60x60cm

LEGENDA DEI SIMBOLI ALLACCIO GAS DI PROCESSO

	IMPIANTO DI DECOMPRESSIONE GAS TECNICI, COMPRENDENTE: - RIDUTTORE DI PRESSIONE CIRCUITO PRIMARIO (200/15 bar) CON SCAMBIO AUTOMATICO; - N.2 RAMPE A 2 POSTI PER ALTA PRESSIONE CON ATTACCHI BOMBOLE E SERPENTINO IN ACCIAIO INOX; - N.2 RASTRELLIERE PER BOMBOLA E 2 UTENZE CON CATENELLA; - PRESSOSTATI E MANOMETRI; - CENTRALINA DI CONTROLLO RAMPE SCARICA CON ALLARME IN LOCALE PRESIDIATO; - VALVOLA DI SICUREZZA;	He	PUNTO PRESA ELIO A PARETE (1)
		AC	PUNTO PRESA ARIA COMPRESSA A PARETE (1)
		N	PUNTO PRESA AZOTO A PARETE (1)
O	PUNTO PRESA OSSIGENO A PARETE (1)	Ar	PUNTO PRESA ARGON A PARETE (1)
	TUBAZIONE GAS ARGON IN ACCIAIO INOX AISI 316 14 mm		TUBAZIONE ARIA COMPRESSA IN ACCIAIO INOX AISI 316 12 mm
	TUBAZIONE GAS AZOTO IN ACCIAIO INOX AISI 316 12 mm		TUBAZIONE GAS ELIO IN ACCIAIO INOX AISI 316 12 mm
	TUBAZIONE OSSIGENO IN ACCIAIO INOX AISI 316 12 mm		

NOTE

RETE DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A VISTA E IN CUNICOLO INTERRATO. DISTRIBUZIONE A 15 BAR.
QUADRO ESTERNO A PARETE CON VALVOLE DI INTERCETTAZIONE MANUALE IN ACCIAIO INOX AISI 316.
DISTRIBUZIONE INTERNA NEL CONTROSOFFITTO CON DISCESE VERTICALI IN CANALETTA METALLICA SINO AI VANI TECNICI DEI BANCHI DI LAVORO;
(1) POSTI PRESE A PARETE PER GAS PURI DOTATI DI ATTACCO, RIDUTTORE DI PRESSIONE 20/1,5-4 bar, MANOMETRO E VALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 316.,

ORDINE INTERPROVINCIALE INGEGNERI PROVINCIA DI RAVENNA
INGEGNERE STEFANO GALLI
Settore civile e ambientale - Industriale
N°756

IND. DI REV.	DESCRIZIONE – Description	DATA –Date	ELAB. –Prep.d	VERIF. –Chk'd	APPR. –Appr.d	CLIENTE
00	EMISSIONE PER FEED	30/11/2020	GOLDER	IMPRO	IMPRO	

eni rewind — GOLDER

SITO Eni Rewind
RAVENNA
AREA PONTICELLE

PVI 090026

Questo disegno è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.
La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

SOSTITUITO DA:

N° COMMESSA CA-RAV-000000

SOSTITUISCE IL:

FUNZIONE EMITTENTE INGEA/IMPRO

PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE"

SCALA 1:100

PALAZZINA UFFICI/BIO-LABORATORIO ANALITICO
PIANTA LABORATORIO
RETE GAS TECNICI

DATA Date 30/11/2020

N° DOC.	N° DOC. APPALTATORE	IND. DI REV.	FG. 2 DI 2
090026-ENG-D-DP-3175	20148029_P_CC_201	00	Sh-t. of

UNITA' DI MISURA/Units of measure: SCALA DI PLOTTAGGIO/Plot scale: 1:1