

LEGENDA

- POMPA CENTRIFUGA
- VALVOLA A GLOBO (NORMALMENTE APERTA)
- VALVOLA A GLOBO (NORMALMENTE CHIUSA)
- VALVOLA A FARFALLA
- VALVOLA DI RITEGNO
- VALVOLA CON AUTORIDUTTORE DI PRESSIONE
- VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET CON FORO CALIBRATO
- VALVOLA A SARACINESCA
- VALVOLA A GALLEGGIANTE
- VALVOLA DI SICUREZZA
- VALVOLA A SOLENOIDE
- GIUNTO ANTIVIBRANTE
- RIDUZIONE
- ORIFIZIO CALIBRATO
- PSH 00 — PRESSOSTATO DI IMPIANTO INTERVENUTO
- PT 00 — TRASMETTITORE DI PRESSIONE CON REGISTRATORE
- PSL/H 00 — PRESSOSTATO DI BASSA E ALTA PRESSIONE
- PI 00 — INDICATORE DI PRESSIONE
- VI 00 — MANOVUOTOMETRO
- LI — INDICATORE DI LIVELLO
- LSL/H 00 — LIVELLOSTATO DI BASSO/ALTO LIVELLO
- FSH 00 — FLUSSOSTATO IMP. INTERVENUTO
- FILTRO A CESTELLO PER ASPIRAZIONE POMPE
- M — MOTORE ELETTRICO
- D — MOTORE DIESEL
- D.T. — DIESEL TANK
- VE.00 — VASO DI ESPANSIONE 100lt
- FILTRO A Y
- MISURATORE DI PORTATA
- LAMPADA ILLUMINAZIONE LOCALE POMPE (LS.01)
- LAMPADA DI EMERGENZA (LS.02)
- LAMPADA ILLUMINAZIONE ARMADIO VALVOLE (LS.03)
- PRESA A SPINA BIPOLARE SU CIRCUITO INDUSTRIALE CON MESSA A TERRA
- MANICHETTA FLESSIBILE
- MISCELATORE LIQUIDO SCHIUMOGENO
- DRENO / SCARICO
- FUSTO O SERBATOIO MATERIALE SCHIUMOGENO
- POMPA CARICAMENTO SCHIUMOGENO
- VALVOLA DI SFIATO
- VALVOLA A TRE VIE
- XY — ELETTROVALVOLA A SOLENOIDE
- VALVOLA DI DRENAGGIO
- VALVOLA A DILUVIO
- CAMPANA IDRAULICA DI ALLARME
- ATTACCO UNI 45 PROVA ATTUAZIONE VALVOLA
- PREMISCOLATORE A SPOSTAMENTO DI LIQUIDO
- PANNELLO PER RISCALDAMENTO ARMADIO VALVOLE CON CONTROLLO AUTOMATICO A TERMOSTATO

TAG AREE IMPIANTO

- NX = EDIFICIO
- ZX = ZONA
- SX = SEBATOIO
- BX = BACINO DI CONTENIMENTO
- PX = PENSILINA CARICO/SCARICO ATB

N.C.: NORMALMENTE CHIUSA

HEA

Piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti
Loc. Cà Ponticelle - Ravenna

Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.)
D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 e s.m.i.

RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA
Piattaforma polifunzionale
di trattamento rifiuti

ALLEGATO I11.3

P&ID SISTEMI ANTINCENDIO

Foglio 3 di 3

Approvato HA	E. Zamagni R. Boschi		**Approvato** ER	G. Romano F. Ua		
Controllato HA	L. Pernetta M. Facchini		**Controllato** ER	E. Lagrotta		
Redatto Golder	F. De Giorgi C. Zaffaroni P.Zoppellari					
Cod. Doc. HA	CO 05 RA VA 01 RP DT 17.03		**Cod. Doc.** ER	160053-ENG-F-FS-2460_All.I11.2		
Rev.	**00**	**Data**	**09/09/2021**	**Scala**		

GOLDER