



## *Piattaforma polifunzionale Ponticelle*


Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.)

D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 e s.m.i.






## RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA Piattaforma polifunzionale Ponticelle

# ALLEGATO 2

## Layout classificazione aree (fogli da 1 a 2)

<b>Approvato</b> HA	R. Boschi E. Zamagni		<b>Approvato</b> ER	G. Romano F. Lia		
<b>Controllato</b> HA	M. Facchini L. Pernetta		<b>Controllato</b> ER	E. Lagrotta M. Campello		
<b>Redatto</b> Golder		F. De Giorgi C. Zaffaroni P. Zoppellari				
<b>Cod. Doc.</b> HA	CO 05 RA VA 01 RP PL 19.00		<b>Cod. Doc.</b> ER	160053-ENG-F-F5-2460_All.2		
<b>Rev.</b>	00	<b>Data</b>	09/09/2021	<b>Pagine</b>	1 di 3	





LEGENDA LAYOUT HEA:

22	Trattamento aria E1
23	Cabina elettrica
24	G.E. + Serbatoio
25	Tettoia compressori e generatore azoto
26	Box operatore
27	Vano tecnico per ventilatori E1
28	Vano tecnico per sistemi antincendio
29	Serbatoio di stoccaggio acque di lavaggio - processo
30	N1 Locale lavorazione solidi
31	N2 Locale tritrazione
32	N4 Locale stoccaggio solidi sfusi
33	Trattamento aria E2
34	Vano tecnico per sistemi antincendio
35	N9 Parco Serbatoi
36	Lavarucle (non visibile)
37	Tettoria ricarica mulletti e locale quadri + DCS (non visibile)
38	N10 Locale riconfezionamento liquidi
39	N8 Locale stoccaggio liquidi in colli per TMD
40	N7 Locale stoccaggio solidi in colli
41	N11 Stoccaggio solidi sfusi (in cassone)
42	N3 Stoccaggio solidi sfusi
43	Trattamento aria E3
44	Vano tecnico ventilatori E3

LEGENDA CLASSIFICAZIONE ATEX:

—	GAS IIBT3	—	ZONA 20
—	ALTEZZA LIMITE PER APPARECCHI EX	—	ZONA 21
—	LIMITE DI AMMASSO	—	ZONA 22
—	SORGENTE DI EMISSIONE SI VEDA DOCUMENTO CO 05 RA VA 01 RP RS 18.00	—	ZONA 0
SE X	I POZZETTI DI RACCOLTA DEGLI SVERSAMENTI SONO STATI RAPPRESENTATI IN MODO INDICATIVO E NON IN SCALA	—	ZONA 1
		—	ZONA 2

*Piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti*  
*Loc. Cà Ponticelle - Ravenna*

Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.)  
D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 e s.m.i.

**RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA**  
Piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti

**ALLEGATO 2**  
LAYOUT CLASSIFICAZIONE AREE (GAS)  
FOGLIO 1 di 2

Approvato HA	E. Zamagni R. Buschi	Approvato ER	G. Romano F. Lia
Controllato HA	L. Permetta M. Facchini	Controllato ER	E. Lagotta V. D'ippolito
Redatto Golder	F. De Giorgi C. Zaffaroni P. Zappellari		
Cod. Doc. HA	CO 05 RA VA 01 RP PL 19.00	Cod. Doc. ER	160053 ENG F.FS.2460_A2.2
Rev.	00	Data	09/09/2021
		Scala	1:200



