



N PIANTA CHIAVE SCALA 1:1000

LEGENDA SIMBOLI	
	PULSANTE SEGN. MANUALE INCENDIO
F	RILEVATORE DI FIAMMA
O	RIVELATORE OTTICO DI FUMO (PUNTIFORME)
T	RIVELATORE TERMICO (PUNTIFORME)
G	REVELATORE GAS UBICATO IN AMBIENTE (x = A) O POZZETTO (x = P)
	MAGNETE PER RITENZIONE PORTE REI
VAD	VAD INCENDIO PER GRANDI AMBIENTI (54-23)
	SIRENA INCENDIO PER GRANDI AMBIENTI (54-3)
	TARGA SEGNALAZIONE INCENDIO OTTICA
	TARGA SEGNALAZIONE INCENDIO OTTICA / ACUSTICA
	TARGA SEGNALAZIONE GAS OTTICA / ACUSTICA
	RIVELATORE OTTICO LINEARE IDONEO PER ZONA ATEX (RICEVITORE)
	RIVELATORE OTTICO LINEARE IDONEO PER ZONA ATEX (TRASMETTITORE)
	RIVELATORE OTTICO LINEARE (RIFLETTORE PASSIVO/CATADIOTRICO)
	RIVELATORE OTTICO LINEARE (TRASMETTITORE/RICEVITORE)
	CENTRALINA RIVELAZIONE INCENDIO
	CENTRALINA RIVELAZIONE GAS
EFC	EVACUATORI DI FUMO E CALORE

NOTE GENERALI:

- Per maggiore dettaglio sui dispositivi idonei per zone classificate atex si faccia riferimento al documento CO 05 RA VA 00 D1 DT 89.00 "Specifica impianti speciali (tvcc, evacialertamento e l&g)" ed allegati

HEA

Piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti
Loc. Cà Ponticelle - Ravenna

Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.)
D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 e s.m.i.

RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA
Piattaforma polifunzionale
di trattamento rifiuti

ALLEGATO 17

Planimetria impianti di rilevazione e allarme - Impianto EVAC
Foglio 3 di 7

Approvato HA	E. Zamagni R. Boschi		**Approvato** ER	G. Romano F. Lia		GOLDER
Controllato HA	L. Pernetta M. Facchini		**Controllato** ER	E. Lagrotta		
Redatto Golder	F. De Giorgi C. Zaffaroni P.Zoppellari					
Cod. Doc. HA	CO 05 RA VA 01 RP PL 34.02		**Cod. Doc.** ER	160053-ENG-F-FS-2460_All.17.2		
Rev.	**00**	**Data**	**09/09/2021**	**Scala**	1:100	