



NOTA 2: DOPO UN INTERVALLO DI TEMPO PREFISSATO IN CUI SI REGISTRA BASSO LIVELLO, LA VALVOLA 1-VA003 SI CHIUDE

NOTA 1: 2 SU 3 LIMIT SWITCH CHIUSI (CORRISPONDENTI ALLE VALVOLE 1-VA002/004/006) INIBISCONO LA PARTENZA DELLE POMPE PC103-A/B/C/D

LEGENDA:

- VALVOLA DI INTERCETTO MANUALE A FARFALLA
- VALVOLA MANUALE A SFERA
- VALVOLA DI NON RITORNO
- VALVOLA MANUALE A SARACINESCA
- VALVOLA DI INTERCETTO AUTOMATICA A FARFALLA SINGOLO EFFETTO
- VALVOLA DI INTERCETTO AUTOMATICA A FARFALLA DOPIO EFFETTO

POMPA CENTRIFUGA

POMPA SOMMERGIBILE

TIPICI:

PER VALVOLA ON-OFF: SINGOLO EFFETTO, SE

PER VALVOLA ON-OFF: DOPIO EFFETTO, SE

Rev.	Descrizione	Data	Elab.	Verif.	Appr.	Cliente
01	Revisione per PAUR	17/09/2021				
00	Emissione per FEED	15/02/2021	GOLDER	IMPRO	IMPRO	

ND. DI REV. **DESCRIZIONE - Description** **DATA -Date** **ELAB. -Prep.d** **VERIF. -Chk'd** **APPR. -Appr.d** **CLIENTE**

eni **rewind** **GOLDER**

SITO/LOCALITA'
RAVENNA
AREA CA' PONTICELLE

PVI 090026
N° COMMESSA
CA-RAV-000000
FUNZIONE EMITT.
INGEA/IMPRO

Questo disegno è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

SOSTITUITO DA:

SOSTITUISCE IL:

PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE"
P&ID - SISTEMA DI GESTIONE
ACQUE DI PIOGGIA

SCALA
Scale

DATA
Date 15/02/2021

N° DOC. 090026-ENG-D-DW-3170 **N° DOC.** APPALTATORE 20148029_P_SC_101 **IND. DI REV.** 01 **FG.** 1 **DI** 1 **Sht.** of

UNITA' DI MISURA/Units of measure: **SCALA DI PLOTTAGGIO/Plot scale:**