

PIANTA PIANO COPERTURA
Scala 1:100



PIANTA PIANO TERRA
Scala 1:100

LOCALE ACCETTAZIONE	SIGLA	QUANTITA'	DIAMETRO TUBO	PORTATA [mc/h]
Cappa chimica 180x90*	K2	1	Ø 315	1.300
Armadio frigorifero aspirato (180cm)	AF	1	Ø 100	20
Armadio aspirato	AA	1	Ø100	20
LABORATORIO PREPARAZIONE CAMPIONI	**SIGLA**	**QUANTITA'**	**DIAMETRO TUBO**	**PORTATA [mc/h]**
Cappa chimica 180x90*	K2	1	Ø 315	1.300
Cappa chimica 180x90*	K2	1	Ø 315	1.300
Cappa chimica 180x90*	K2	1	Ø 315	1.300
LABORATORIO STRUMENTALE	**SIGLA**	**QUANTITA'**	**DIAMETRO TUBO**	**PORTATA [mc/h]**
Proboscide	AP	1	Ø 160	300
Proboscide	AP	1	Ø 160	300
Proboscide	AP	1	Ø 160	300
Proboscide	AP	1	Ø 160	300
Proboscide	AP	1	Ø 160	300
COPERTURA	**SIGLA**	**QUANTITA'**	**DIAMETRO TUBO**	**PORTATA [mc/h]**
Ventilatore centrifugo	V1	1	-	6740

LEGENDA DEI SIMBOLI

A	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILI PER INSTALLAZIONE ESTERNA COMPLETA DI PLENUM DI DISTRIBUZIONE, VANO TECNICO LATERALE E PORTELLO DI ISPEZIONE PORTATA ARIA TRATTATA 7.800mc/h	B	UNITA' ARIA-ACQUA POLIVALENTE MONOBLOCCO PER IMPIANTO A 4 TUBI IN VERSIONE SILENZIATA POTENZA TERMICA NOMINALE: 240,0 kW POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE: 302,0 kW CORRENTE MASSIMA (FLA): 242 A ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 400V/3F+N/50Hz
	PROBOSCIDE DI ASPIRAZIONE LOCALE CON SERRANDA MANUALE DI CHIUSURA	B1	REGOLATORE MECCANICO DI PORTATA COSTANTE TARABILE TIPO FCR MOD. RCP. CAMPO DI PRESSIONE 50-250 Pa DIAMETRO 100 mm, PORTATA 20 mc/h
	REGOLATORE MECCANICO DI PORTATA CIRCOLARE MOTORIZZATO TIPO FCR MOD. FVA ASPIRAZIONE CAPPE CON ATTUATORE 220 V A 3 POSIZIONI (CHIUSO, PORTATA MIN, PORTATA MAX), CAMPO DI PRESSIONE 50-1000 Pa, DIAMETRO 250 mm, PORTATA 1300 mc/h	B2	REGOLATORE MECCANICO DI PORTATA COSTANTE TARABILE TIPO FCR MOD. RCP. CAMPO DI PRESSIONE 50-250 Pa DIAMETRO 160 mm, PORTATA 300 mc/h
			VENTILATORE CENTRIFUGO IN TECNOPOLIMERO PER ESTERNO CON ATTACCO RADIALE PORTATA 6,740 mc/h, PREVALENZA UTILE 250 Pa
	TUBAZIONE IN MATERIALE PLASTICO PVC CON GIUNTI A BICCHIERE INCOLLATI		CASSONETTO CON FILTRI A CARBONI ATTIVI

ORDINE INTERPROVINCIALE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, FORLI'-CESENA E RIMINI
INGEGNERE STEFANO GALEOTTI
N° 756
Sezione A - Settore civile e ambientale

IND. DI REV.	DESCRIZIONE – Description	DATA –Date	ELAB. –Prep.d	VERIF. –Chk'd	APPR. –Appr.d	CLIENTE
00	EMISSIONE PER FEED	30/11/2020	GOLDER	IMPRO	IMPRO	

eni rewind | GOLDER

SITO Eni Rewind
RAVENNA
AREA PONTICELLE

PVI 090026
N° COMMESSA CA-RAV-000000

Questo disegno è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.
La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

SOSTITUITO DA:
SOSTITUISCE IL:

FUNZIONE EMITTENTE INGEA/IMPRO
SCALA 1:100
DATA Date 30/11/2020

PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE"
PALAZZINA UFFICI/BIO-LABORATORIO ANALITIO
PIANTA LABORATORIO
IMPIANTI DI PROCESSO (ESTRAZIONE CAPPE)

N° DOC.	N° DOC. APPALTATORE	IND. DI REV.	FG. 1 DI 2
090026-ENG-D-DP-3175	20148029_P_CC_201	00	Sht. of

UNITA' DI MISURA/Units of measure:
SCALA DI PLOTTAGGIO/Plot scale: 1:1