Xrif ..\..\.._PonticelleBiopilaER\20.2106_esame_progetto_VVF_ENI_REWIND\integrazioni a verifica completezza e adeguatezza\RIFERIMENTI ESTERNI\Edifici\bCB1_Edificio - 2.dwg

AREA DI
COMPETENZA HEA



N PIANTA CHIAVE

LEGENDA

	Percorso di esodo
	Uscita di emergenza
	Passaggio pedonale
	Rete antincendio fuori terra
	Rete antincendio interrata
	Idrante soprassuolo UNI 70
	Idrante a parete UNI 45
	Gruppo di pompaggio antincendio
E	Estintore portatile a polvere
E_{CO_2}	Estintore portatile a CO2
	Estintore carrellato a polvere
	Parete REI 120
	Parete REI 60
F	Area protetta da impianto di rivelazione fumo
	Zona con pulsanti di allarme
	Zona con sirene di allarme
	Attacco di mandata autopompa VVF UNI 70

LEGENDA

PIATTAFORMA BIO-RECUPERO (ENI REWIND)

- ⑴a – Vasca Raccolta Acque Prima Pioggia
- ⑴b – Vasca Raccolta Acque Seconda Pioggia
- ⑴c – Vasca Overflow Acque Tetti e Coperture
- ⑴d – Vasca Riuso Acque Tetti e Coperture
- ⑵a – Uffici futura industrializzazione
- ⑵b – Uffici ER
- ⑵c – Bio-Laboratorio Analitico
- ⑵d – Guardiania (1 GPG e 1 portiere/fiduciario)
- ⑵e – Box bombole
- ③ – Edificio bioremediation
- ④ – Guardiania (1 GPG e ricezione posta)
- ⑤ – Ufficio pesa
- ⑥ – Area imprese
- ⑦ – Cabina elettrica + CB2
- ⑧ – Locale operatori
- ⑨a – Box Q.E.
- ⑨b – Box Q.E.
- ⑩ – Lavaruote
- ⑪ – Trattamento aria
- ⑫a – Magazzino
- ⑫b – Officina
- ⑫c – Officina
- ⑫d – Magazzino
- ⑬ – Vasca antincendio m^2 700
- ⑭ – Locale motopompe diesel m^2 16
- ⑮ – Cabina elettrica + CB1
- ⑯ – Locale Q.E.
- ⑰ – Cabina utente ER + CB0
- ⑱ – GE2 (cofanato)
- ⑲ – GE1 (cofanato)
- ⑳ – SC301 / SC302 / SC303
- ㉑ – Postazione di ricarica Robot Security

IND. DI REV.	DESCRIZIONE – Description	DATA – Date	ELAB. – Prep.d	VERIF. – Ch'k'd	APPR. – Appr.d	CLIENTE
01	REVISIONE PER PAUR	17/09/2021	GOLDER	IMPRO	IMPRO	
00	EMISSIONE PER FEED	20/11/2020	GOLDER	IMPRO	IMPRO	

SITO Eni Rewind
RAVENNA
AREA PONTICELLE

PVI 090026

N° COMMESSA CA-RAV-000000

Questo disegno è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.
La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

SOSTITUITO DA:

SOSTITUISCE IL:

FUNZIONE EMITTENTE INGEA/IMPRO

SCALA

DATA 17/09/2021

PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE"

PLANIMETRIA SISTEMA ANTINCENDIO
Foglio 1 di 2

N° DOC. 090026-ENG- D-DG-3180

N° DOC. APPALTATORE 20148029_ P_DD_801

IND. DI REV. 00

FG. 1 DI 2

UNITA' DI MISURA/Units of measure:

SCALA DI PLOTTAGGIO/Plot scale: 1:1