

LEGENDA	
	INTERCONNESSIONE 1x10GBASE-SR (OM4 L<550m)
	INTERCONNESSIONE 1x1000BASE-SX (OM4 L<1000m)
	INTERCONNESSIONE 1x1000BASE-T (L<100m)
	MODEM ROUTER GSM-3G-4G PER INVIO SMS ED EVENTUALE CONNESSIONE OPENVPN
	TELEFONO VoIP
	RACK DEDICATO A LAN OT
	RACK DEDICATO A BUSINESS NETWORK
xx-SW-yy	IDENTIFICATIVO SWITCH LAN OT: xx EDIFICIO, yy SEQUENZIALE
xx-SWU-yy	IDENTIFICATIVO SWITCH BUSINESS NETWORK: xx EDIFICIO, yy SEQUENZIALE
xx-RACK-yy	IDENTIFICATIVO RACK: xx EDIFICIO, yy SEQUENZIALE
	EDIFICIO DI UBICAZIONE



(*) PREVEDERE NEL RACK UPS PER ALIMENTAZIONE 24 h DISPOSITIVI INTERFACCIA WAN PER GARANTIRE AUTONOMIA AL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

NOTA: NON SONO INDICATI EVENTUALI SWITCH PER IL SISTEMA DALI: TALI SWITCH SARANNO PARTE DELLE FORNITURE DEI QUADRI ELETTRICI E COLLEGATI ALLA LAN OT (VEDERE ANCHE ALLEGATO 13).

INCLUSO NEL PRESENTE LAVORO ESCLUSO DAL PRESENTE LAVORO LIMITE DI BATTERIA

Rif. 090026-ENG-R-RD-3097



				<i>Handwritten notes</i>			
01	Revisione per commenti	29/01/2021	GOLDER	IMPRO	IMPRO	IMPRO	-
00	Emissione per FEED	30/11/2020	GOLDER	IMPRO	IMPRO	IMPRO	-
IND. DI REV.	DESCRIZIONE - Description	DATA -Date	ELAB. -Prep. d	VERIF. -Chk'd	APPR. -Appr. d	CLIENTE	
 rewind <small>environment & water risk development</small>		 GOLDER		SITO/LOCALITA' RAVENNA AREA PONTICELLE			
PVI 090026 N° COMMESSA CA-RAV-000000			Questo disegno è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.				
FUNZIONE EMITT. INGEA/IMPRO			SOSTITUISCE IL:				
SCALA -			PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE"				
DATA							
Date 30/11/2020							
N° DOC. 090026-ENG-R-RD-3097			N° DOC. APPALTATORE 20148029-P_DD_014		IND. DI REV. 01	FG. 1 DI 1 Sht. of	
UNITA' DI MISURA/Units of measure:			SCALA DI PLOTTAGGIO/Plot scale: -				