

Da "posta-certificata@cert.interno.it" <posta-certificata@cert.interno.it>

A "rf-siriosrl@pec.it" <rf-siriosrl@pec.it>

Data lunedì 21 giugno 2021 - 16:46

---

**RF-SIRIO: DICHIARAZIONE NON ASSOGGETTABILITA? D.P.R. 151/2011**

---

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/06/2021 alle ore 16:46:13 (+0200) il messaggio

"RF-SIRIO: DICHIARAZIONE NON ASSOGGETTABILITA? D.P.R. 151/2011" proveniente da "rf-siriosrl@pec.it"

ed indirizzato a: "com.piacenza@cert.vigilfuoco.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2941.20210621164608.17508.557.2.68@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

postacert.eml (528 KB)

daticert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

A "rf-siriosrl@pec.it" <rf-siriosrl@pec.it>

Data lunedì 21 giugno 2021 - 16:46

---

**RF-SIRIO: DICHIARAZIONE NON ASSOGGETTABILITA' D.P.R. 151/2011**

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 21/06/2021 alle ore 16:46:10 (+0200) il messaggio

"RF-SIRIO: DICHIARAZIONE NON ASSOGGETTABILITA' D.P.R. 151/2011" proveniente da "rf-siriosrl@pec.it"

ed indirizzato a "aoopc@cert.arpa.emr.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.


Identificativo messaggio: opec2941.20210621164608.17508.557.2.68@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

daticert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)



**RF-SIRIO SRL**

Via Bottonaga 4  
25125 Brescia (BS) ITALY

**Spett.le Comando Provinciale  
Vigili del Fuoco PIACENZA**

Strada Val Nure, 9  
29122 Piacenza (PC)  
PEC: [com.piacenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.piacenza@cert.vigilfuoco.it)

**P.C. Spett.le  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e  
Concessioni di Piacenza  
Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza**  
PEC: [aoppc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoppc@cert.arpa.emr.it)


**Oggetto: DICHIARAZIONE NON ASSOGGETTABILITA' D.P.R. 151/2011**

Procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 e art. 27 bis d.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e Autorizzazione Unica art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., relativo al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Fotovoltaico) denominato "RF-SIRIO" nonché le opere connesse ed il relativo elettrodotto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, avente potenza di 7,67 MWp (potenza in immissione 6,0 MW), in località Cascina Agazzara, SP 37, nel Comune di Sarmato (PC).

Il sottoscritto VINCOLI ALBERTO, nato il 14/12/1979 a Brescia (BS), residente in Comune di Lumezzane (BS) - 25065 - Via Luigi Einaudi, 18, CF: VNCLRT79T14B157J, in qualità di Legale Rappresentante della Società **RF SIRIO SRL**, con sede legale in Via Bottonaga n° 4, CAP 25125 Comune di BRESCIA, n. tel. 030 2420815 Fax 030 2475735 – PEC rf-siriosrl@pec.it C.F. 04214170989 P.IVA 04214170989 Nr. iscrizione al Registro Imprese BS-597468 Camera di Commercio di Brescia

**Congiuntamente**

al progettista Ing. Pietro Castioni, con studio in Via Bottonaga, 4 - 25125 – Brescia, in qualità di tecnico incaricato, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n° 1657, ed all'elenco dei professionisti abilitati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 25/03/1985 con il codice di identificazione BS1657I136,



**RF-SIRIO SRL**

Via Bottonaga 4  
25125 Brescia (BS) ITALY

**dichiarano**

**che in merito agli aspetti della prevenzione incendi,**

considerato che i trasformatori saranno del tipo in resina e quindi non classificabili come macchine elettriche fisse di cui all'att. n° 48 del D.P.R 151/2011, l'intervento nel suo complesso non è soggetto alle norme di prevenzione incendi, in quanto non sono presenti attività di cui all'elenco delle attività soggette al parere e al controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) di cui all'allegato 1 del D.P.R 151/2011.

Per qualsiasi comunicazione il referente tecnico della pratica autorizzativa è:

PEC: [rf-siriosrl@pec.it](mailto:rf-siriosrl@pec.it)

**Progettista: Ing. Pietro Castioni**

e.mail: [p.castioni@redfield.it](mailto:p.castioni@redfield.it)

tel: 0302420815

Mob: 3485108473

Brescia, 31 marzo 2021

**IL COMMITTENTE**

**ALBERTO VINCOLI**

**IL PROGETTISTA**

**ING. PIETRO CASTIONI**

  
**RF-SIRIO SRL**  
Via Bottonaga, 4  
25125 BRESCIA (BS)  
P.IVA e C.F. 04214170989

