PLANIMETRIA RETI FOGNARIE ACQUE METEORICHE E REFLUE - SCALA 1:500


Allacciamento cabina Isuelle al nuovo contatore
Cabina esistente
Cabina esistente in demolizione
Scarico da rete privata esistente
Scarico da rete privata di fronte
SCARICO NELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA
SISTEMA DI LAMINAZIONE LATO STRADALE - SUD
CON VASCHE INTERRATE CON ELEMENTI PREFABBRICATI TIPO "RIGOFILL"
Volume complessivo di laminazione necessario 1478 mc
Altezza vasca 4M con pilastrini singolo elemento
Superficie vasca: 3854 mq
Volume complessivo immagazzinabile 3423.9 mc
Quota cielo vasca: 154.10 m s.l.m. (+ 1.10 dal P.F. del parcheggio)
Quota fondo vasca: 150.44 m s.l.m. (-2.57 dal P.F. del parcheggio)
BANCHETTO REGOLATORE DELLE PORTATE
Portata limite allo scarico pari a 22 l/s
V1= 384 mq
V2= 1094 mq
V3= 1094 mq
SCARICO NELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA
SISTEMA DI LAMINAZIONE LATO STRADALE - NORD
CON VASCHE INTERRATE CON ELEMENTI PREFABBRICATI TIPO "RIGOFILL"
Volume di laminazione necessario 1251.4 mc
Altezza vasca: 4M con pilastrini singolo elemento
Superficie complessiva esterna di vasche: 2304 mq
Volume complessivo immagazzinabile 2304 mc
Quota cielo vasca: 153.30 m s.l.m. (-0.80 dal P.F. del parcheggio)
Quota fondo vasca: 149.64 m s.l.m. (-4.46 dal P.F. del parcheggio)
SCARICO NELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA
Portata limite allo scarico pari a 305.5 l/s
VASCA DI ACCUMULO ACQUE METEORICHE PER RIUTILIZZO PER CASSETTE WC ESISTENTI
Volume di accumulo pari a 70 mc
VASCA DI ACCUMULO ACQUE METEORICHE PER RIUTILIZZO PER CASSETTE WC ACD
Volume di accumulo pari a 30 mc
L1= 288 mq
L2= 432 mq
L3= 432 mq
L4= 288 mq
L5= 432 mq
L6= 432 mq
Via Radici in Piano
Via Radici in Monte
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto