LEGENDA TRATTAMENTO H2O

ADD-DI-01	**Addolcitore a doppia colonna a scambio di basi a corpo automatico.** **Portata max in continuo 14 mc/h** **Capacità ciclica 2700 mc°f** **Consumo sale 1,5 kg/mc** **Volume resine 402 lt** **Capacità line salamoia 920 lt** **Alimentazione rete 1/1n 230/50**
PD1	**Dosaggio protettivo anticorrosivo/anticrostante idrodinamico proporzionale di sali minerali.** **Portata max. 15 l/** **Prevalenza max. bar: 7** **Portata per impulso cc. cc: 0,56** **Tensione V (+ 15-10%) Hz: 230/50-60 monofase** **Potenza assorbita W: 15** **Prodotto: sali minerali naturali alimentari**
PD2	**Dosaggio antibatterico antilegionella: pompa dosatrice elettronica a membrana con prelievo diretta da tanica** **Portata max. l/h: 4** **Prevalenza max. bar: 7** **Portata per impulso cc. cc: 0,37** **Tensione V (+ 15-10%) Hz: 230/50-60 monofase** **Potenza assorbita W: 19** **Prodotto: perossido di idrogeno e argento**
FCH01 FCH02	**Filtro chiarificatore acqua piovosa con sistema di lavaggio controcorrente.** **Grado di filtrazione: 100**$_{\mu m}$

LEGENDA VALVOLE

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	VALVOLA A FARFALLA ex : Diametro nominale
	VALVOLA DI RITEGNO ex : Diametro nominale
	FILTRO A Y ex : Diametro nominale
	GIUNTO ANTIVIBRANTE ex : Diametro nominale
	VALVOLA DI REGOLAZIONE INDIPENDENTE DA PRESSIONE CON ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE / ON OFF
	VALVOLA DI REGOLAZIONE A TRE VIE CON ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE / ON OFF
	RIDUTTORE DI PRESSIONE
	VALVOLA DI SICUREZZA
	FILTRO GAS
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE ANTISISMICA
	GIUNTO DIELETTRICO: INSTALLATO AD UN ALTEZZA COMPRESA TRA 1 E 2,5 M DAL PIANO DI CALPESTIO
	GIUNTO TRANSIZIONE PVDH ACCIAIO DA INSTALLARE SUL TRATTO ORIZZONTALE PRIMA DELL'USCITA DAL TERRENO
	REGOLATORE DI PORTATA PER ACQUA CON INTERFACCIA MODBUS
	REGOLATORE DI ENERGIA CON INTERFACCIA MODBUS COMPLETO DI REGOLAZIONE DI PORTATA, ERRORE TERMODINAMICHE, PLC INTEGRATORE
	REGOLATORE DI PORTATA PER GAS METANO CON INTERFACCIA MODBUS E COMPENSAZIONE TEMPERATURA

LEGENDA CONTROLLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Sonda di temperatura ad immersione completa di guaina (Temperature transmitter) ex : numero e tipo pozzi controllati e codice regolatore yyy : codice progressivo
	Sonda di temperatura esterna ex : numero e tipo pozzi controllati e codice regolatore yyy : codice progressivo
	Sonda di pressione (Pressure Transmitter) ex : numero e tipo pozzi controllati e codice regolatore yyy : codice progressivo
	Sonda di conducibilità (Conductivity Transmitter) ex : numero e tipo pozzi controllati e codice regolatore yyy : codice progressivo
	Sonda di conducibilità in linea (Chlorine Transmitter) ex : numero e tipo pozzi controllati e codice regolatore yyy : codice progressivo
	Pressostato (pressure Switch) ex : numero e tipo pozzi controllati e codice regolatore yyy : codice progressivo
	Termostato (Temperature Switch) ex : numero e tipo pozzi controllati e codice regolatore yyy : codice progressivo
	Livellostato (Level Switch) ex : numero e tipo pozzi controllati e codice regolatore yyy : codice progressivo
	Manometro con rubinetto a tre vie e tronco compensatore
	Termometro
	Vaso d'espansione a membrana con precarica di azoto
	Rubinetto di scarico per svuotamento impianto
	Valvola di sicurezza
	Elettropompa singola sonza / con inverter. Vedere legenda apparecchiature per caratteristiche
	Disconnettore a zona di pressione ridotta
	Regolatore digitale. Vedere schema a blocchi per interconnessioni. I punti controllati sono identificati con la sigla del regolatore sui relativi simboli
	Identificazione di punti fisici e collegamenti bus da riportare a regolatore digitale e raggruppiczare su sistema BMS

LEGENDA ACCUMULI

S-C-201	**Serbatoio di accumulo acqua refrigerata in acciaio al carbonio coibentato** **Volume accumulo 1000 litri**
S-C-202	**Volano termico per la produzione di ACS in acciaio al carbonio coibentato** **Volume accumulo 3000 litri**

LEGENDA TRATTAMENTO H2O

PD3	Stazione di dosaggio preassemblata prodotto antincrostante ed anticorrosivo, completo di pompa dosatrice con display LCD, serbatoio per contenimento prodotto, contatore emettitore di impulsi
PD4	**Stazione di dosaggio antilegionella con sanificante biocida e percezia di idrogeno, completo di pompa dosatrice con display LCD, serbatoio per contenimento prodotto, lancia di iniezione e kit misuratore di percezia di idrogeno**

LEGENDA ELETTROPOMPE

CODICE	DESCRIZIONE
P-C-201	**Elettropompa centrifuga monogirante normalizzata con motore direttamente accoppiato, con inverter installato a bordo unità. Efficienza motore IE5** **Circuiti secondari acqua ricaudata GTA a monti - *VLA DI EDIFICIO TL*** Caratteristica singola unità (4 unità in funzione, 0 riserva): • **Portata 83m³/h** • **Prevalenza 1.5bar** • **Potenza installata 4kW** • **Tipo Grundfoss NBE 80-250/219 e similare**
P-C-210	**Elettropompa centrifuga monogirante normalizzata con motore direttamente accoppiato, con inverter installato a bordo unità. Efficienza motore IE5** **Circuiti secondari acqua ricaudata GTA a monti - *VLA DI EDIFICIO TL*** Caratteristica singola unità (1 unità in funzione, 1 riserva): • **Portata 25m³/h** • **Prevalenza 1.5bar** • **Potenza installata 2.6kW** • **Tipo Grundfoss NBE 40-250/217 e similare**
P-C-301	**Elettropompa centrifuga monogirante normalizzata con motore direttamente accoppiato, con inverter installato a bordo unità. Efficienza motore IE5** **Circuito primario refrigerazione PDC-C-301** • **Portata 70m³/h** • **Prevalenza 1.3bar** • **Potenza installata 4kW** • **Tipo Grundfoss NBE 80-250/219 e similare**
P-C-302	**Elettropompa centrifuga monogirante normalizzata con motore direttamente accoppiato, con inverter installato a bordo unità. Efficienza motore IE5** **Circuito primario refrigerazione PDC-C-302** • **Portata 70m³/h** • **Prevalenza 1.3bar** • **Potenza installata 4kW** • **Tipo Grundfoss NBE 80-250/219 e similare**
P-C-303	**Elettropompa centrifuga monogirante normalizzata con motore direttamente accoppiato, con inverter installato a bordo unità. Efficienza motore IE5** **Circuito primario refrigerazione PDC-C-303** • **Portata 70m³/h** • **Prevalenza 1.3bar** • **Potenza installata 4kW** • **Tipo Grundfoss NBE 80-250/219 e similare**
P-C-401	**Elettropompa centrifuga monogirante normalizzata con motore direttamente accoppiato, con inverter installato a bordo unità. Efficienza motore IE5** **Circuito produzione ACS TL** **Portata 70m³/h** • **Prevalenza 1.35bar** • **Potenza installata 8.75kW** • **Tipo Grundfoss NBE 65-160/162 e similare**
P-C-402	**Elettropompa centrifuga monogirante normalizzata con motore direttamente accoppiato, con inverter installato a bordo unità. Efficienza motore IE5** **Circuito produzione RICIRCOLO ACS** **Portata 10m³/h** • **Prevalenza 1.0bar** • **Potenza installata 0.75kW** • **Tipo Grundfoss NBE 40-100/102 e similare**

LEGENDA APPARECCHIATURE

PDC-C-301 PDC-C-302 PDC-C-303	**GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON SORGENTE ARIA PER INSTALLAZIONE ESTERNA, per il c.to di refrigerazione vhmm KZX** **Configurazione: 2 in funzione, 1 riserva** **Caratteristiche:** **In raffrescamento** • **Potenza frigorifera nominale minima: 415 kW** • **Temperatura acqua evaporatore (out-in): 7-12°C; Temp.Esterna 35°C** • **Portata acqua 72 mc/h** • **Potenza assorbita totale 147 kW; EER 2.82 (EN14511:2018)** **In riscaldamento** • **Potenza frigorifera nominale minima: 322 kW** • **Temperatura acqua condensatore (out-in): 43-40°C; Temp.Esterno -7°C** • **Portata acqua 56 mc/h** • **Potenza assorbita totale 130 kW; COP 2.33 (EN14511:2018)**
PDC-ACS-1 PDC-ACS-2	**SISTEMA INTEGRATO A POMPA DI CALORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA** **Produzione di acqua tecnica ad alta temperatura con collegamento a serbatoio inerziale e scambiatore di calore a piastre per produzione istantanea di ACS** **Sistema costituito da n°2 moduli alla partenza di valore, della cadduta di integrazione, della temperatura di mandata: ACS e della pompa di calore**







COMMITTENTE:
KERAKOLL S.p.a
Via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo (MO)

SITO K2X KERAKOLL
in Sassuolo e Fiorano Modenese (MO)

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi della L.R. 4/2018

POLITECNICA
S O C I E T À D I I N G E G N E R I A

MIRI (MO)
Via Cristoforo Colombo 49 - 41037 Mirandola (MO)
Tel. +39 0535 46 057 - Fax +39 0535 46 057
info@politecnica.it - www.politecnica.it

GROUP
ENGINEERING & CONSTRUCTION

MIRI (MO)
Via Cristoforo Colombo 49 - 41037 Mirandola (MO)
Tel. +39 0535 46 057

RESPONSABILE DI PROGETTO
Ing. Andrea Del Zero (Politecnica)

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Stefano Maffei (Politecnica)
Ing. Arch. Corrado Gavinelli (Politecnica)

URBANISTICA
Arch. Maria Cristina Forghi (Politecnica)

PREVENZIONE INCENDI
Ing. Massimo Fronte (Politecnica)
Ing. Giulio Berti (Politecnica)

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Marco Balestrazzi (Politecnica)
Ing. Marcello Sacco (Politecnica)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Federico Gasperini (Politecnica)
Ing. Francesco Frassoldi (Politecnica)

PROGETTO IDRAULICA, OPERE ESTERNE E INFRASTRUTTURE
Ing. Stefano Ripari (Politecnica)
Ing. Alessandro Cecchetti (Politecnica)

PROGETTO STRUTTURE
Ing. Alessandro Bonfiglioli (Group)
Ing. Marco Casarini (Group)
Geom. Gaetano De Bartolo (Group)
Ing. Giulia Meglioli (Group)

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Ing. Gianlorenzo Cavanelli (Group)

COLLABORATORI
Arch. Luca Magnani (Politecnica)
Ing. Nicola Bellodi (Politecnica)
Arch. Anna Baudi (Politecnica)
Ing. Marco Bazzani (Politecnica)
Ing. Alessandro Bonetti (Politecnica)
Ing. Massimiliano Roberto (Politecnica)
P.I. Andrea Meraldo (Politecnica)
Ing. Nicola Sacchi (Politecnica)
Ing. Alessandro Rovesti (Politecnica)
Ing. Alessandro Rovesti (Politecnica)
Ing. Marco Cedrini (Politecnica)
Ing. Laura Pagliai (Politecnica)
Ing. Valeria Fogliani (Group)
Ing. Fabio Sarbogna (Group)
Ing. Michele Attia (Group)
Ing. Giuseppe Cavanelli (Group)
Arch. Chiara Lacondi (Group)

ELABORATO
IMPIANTI MECCANICI
SCHEMA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
KZX

PARTE D'OPERA	DISCIPLINA	DOC. E PROG.	FASE	REV.
03	IM	H001	2	0

Cartella	File name	Prot.	Scala	Formato
00	00_IM_H001_20_5079	5079	-	A0+

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE PER PAUR	31/05/2022	Mirandola	Bellodi/Sacco	Del Zero

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Politecnica s.r.l. e Group s.r.l. (D. Lgs. 30/05/2005 n.10 e s.m.i.) e non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di Politecnica s.r.l. e Group s.r.l.