

TORRETTA PORTAUTENZE A SCOMPARSA NEL PAVIMENTO TIPO E.E. 1



1 - TORRETTA A PAVIMENTO A SCOMPARSA 20 MODULI
2 - TUBAZIONE IN PVC FLEX Ø32 COLORE VIOLA PER TRASMISSIONE DATI
3 - TUBAZIONE IN PVC FLEX Ø32 COLORE NERO PER ENERGIA ELETTRICA NORMALE
4 - ZONA CABLAGGIO STRUTTURATO COMPOSTA DA:
- N°2 PRESE TRASMISSIONE DATI RJ45
- N° 1 PRESA HDMI ESCLUSIVAMENTE PER I LOCALI DOVE E' PREVISTO UN MONITOR A PARETE)
- N°1 PRESA USB
- N°8 RISERVE
5 - ZONA ENERGIA ELETTRICA NORMALE COMPOSTA DA:
- N°2 PRESE 2P+T CON TERRA CENTRALE LATERALE 10/16A (TIPO P40 BIPASSO)
- N°2 PRESE 2P+T 10/16A (TIPO P17/11 BIPASSO)
- N°4 RISERVA

N.B. PREVEDERE LA SEGREGAZIONE TRA LINEE 230V E CABLAGGIO STRUTTURATO

PARTICOLARE GRUPPO PRESE FM TIPO 1



1 - GRUPPO PRESE CEE TIPO 1
2 - PRESA 2P+T 16A CON FUSIBILI 16A, IP67
3 - PRESA 3P+N+T 16A CON FUSIBILI 16A, IP67

NB: PRESTARE ATTENZIONE AL SENSO CICLICO DELLE FASI NEL CABLAGGIO DELLE PRESE
L'INSTALLATORE DEVE VERIFICARE LA STATICITA' DI TUTTI GLI ELEMENTI E FORNIRE LA CERTIFICAZIONE DEL MONTAGGIO SECONDO NORMATIVE VIGENTI.

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO
P17/11	PRESA 2P+T 10/16A CON TERRA CENTRALE (TIPO P17/11 BIPASSO)
GRUPPO PRESE	GRUPPO PRESE TIPO 1
	ALLARME OTTICO ACUSTICO BAGNO DISABILE
	PULSANTE DI TACITAZIONE ALLARME WCH, SCATOLA DA INCASSO 503 MONTAGGIO A PARETE H=1.5m DA p.f.
ASC	ALLACCIAMENTO ASCIUGAMANI ELETTRICO
AVAL	PRESA TRASMISSIONE DATI RJ45
HDMI	PRESA HDMI
	ACCESS POINT WI-FI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO
P40	PRESA 2P+T 10/16A CON TERRA LATERALE E CENTRALE (TIPO P40)
ut.1	TORRETTA A SCOMPARSA NEL PAVIMENTO ATTREZZATA TIPO E.E.1
	PULSANTE A TIRANTE
ASC	ALLACCIAMENTO ASCIUGACAPELLI ELETTRICO
	ASPIRATORE
TV	PRESA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE
RACK 12	RACK TRASMISSIONE DATI

NOTE:
1)LA POSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE IMPIANTI TERMOIDRAULICI DOVRA' ESSERE VERIFICATA IN FASE ESECUTIVA CON LA D.L. E L'APPALTATORE TERMOIDRAULICO



KEYPLAN

PALAZZINA SERVIZI, PIANO PRIMO - DISTRIBUZIONE IMPIANTI FORZA MOTRICE E TRASMISSIONE DATI

COMMITTENTE:
KERAKOLL S.p.a
Via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo (MO)

SITO K2X KERAKOLL
in Sassuolo e Fiorano Modenese (MO)
Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi della L.R. 4/2018

POLITECNICA BUILDING FOR HUMANS
SEDE LEGALE
Via Galileo Galilei 220 – 41126 Modena – Italy
Tel., +39 059 35 65 27 Fax., +39 059 35 99 87
info@politecnica.it www.politecnica.it

GROUP INGEGNERIA
SEDE LEGALE
Via Raffeli 14 Piano 4, 309 – 41042 Castelvetro di Fiorrigno – Italy
Tel., +39 059 5 72956

RESPONSABILE DI PROGETTO
Ing. Andrea Dal Cerro (Politecnica)

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Stefano Maffei (Politecnica)
Ing. Arch. Corrado Giacobazzi (Politecnica)

URBANISTICA
Arch. Maria Cristina Fregni (Politecnica)

PREVENZIONE INCENDI
Ing. Massimo Fiorini (Politecnica)
Ing. Giulio Bechi (Politecnica)

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Marco Balestrazzi (Politecnica)
Ing. Marcello Gusso (Politecnica)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Federico Gasperini (Politecnica)
Ing. Francesco Frassinelli (Politecnica)

PROGETTO IDRAULICA, OPERE ESTERNE E INFRASTRUTTURE
Ing. Stefano Ripari (Politecnica)
Ing. Alessandro Cecchelli (Politecnica)

PROGETTO STRUTTURE
Ing. Giandomenico Cassanelli (CGroup)
Ing. Marco Cesaroni (CGroup)
Geom. Gaetano De Bartolo (CGroup)
Ing. Giulia Meglioli (CGroup)

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Ing. Giandomenico Cassanelli (CGroup)

COLLABORATORI
Arch. Luca Magnani (Politecnica)
Arch. Luca Braglia (Politecnica)
Arch. Anna Giusti (Politecnica)
Ing. Marco Bazzani (Politecnica)
Ing. Marco Corvino (Politecnica)
Ing. Massimiliano Roberto (Politecnica)
P.I. Andrea Menditto (Politecnica)
Ing. Nicole Saulino (Politecnica)
Ing. Sara Merelli (Politecnica)
Ing. Alessandro Romei (Politecnica)
Ing. Marco Cardin (Politecnica)
Arch. Irene Cogliano (Politecnica)
Ing. Valeria Prandi (CGroup)
Ing. Fabio Santangelo (CGroup)
Ing. Michele Attilia (CGroup)
Ing. Michele Franchini (CGroup)
Arch. Chiara Lenzotti (CGroup)

ELABORATO
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
FORZA MOTRICE E RETE DATI
PIANO PRIMO PALAZZINA SERVIZI

PARTE D'OPERA	DISCIPLINA	DOC. E PROG.	FASE	REV.
03	IE	D021	3	0

Cartella	File name	Prot.	Scala	Formato
XX	03_IE_D019-20-21_30_5079 (uff-fm,td)	5079	1:100	A1 +

Rev.	Motivazione	Data	Redatto	Controllato	Approvato
0	EMISSIONE PER PAUR	31.03.2022	L.Pevarin	F.Gasperini	A.Dal Cerro

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica e del RTP. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.