PALAZZINA SERVIZI LATO SINISTRO

PALAZZINA SERVIZI LATO DESTRO

STABILIMENTO PRODUTTIVO KK2X

PIANO SECONDO

RETE 400V — QE–PALAZZINA SX P. PRIMO — QE, DPU — CIRCUITO 4, CIRCUITO 3, CIRCUITO 2, CIRCUITO 1

RETE 230V — CLS+ CLS- — CLS 24V — MOITEC

CLS 04
PALAZZINA SX
P. PRIMO

RETE 400V — QE–PALAZZINA DX P. PRIMO — QE, DPU — CIRCUITO 4, CIRCUITO 3, CIRCUITO 2, CIRCUITO 1

RETE 230V — CLS+ CLS- — CLS 24V — MOITEC

CLS 05
PALAZZINA DX
P. PRIMO + P. SECONDO

PIANO PRIMO

RETE 400V — QE–PALAZZINA SX P. TERRA — QE, DPU — CIRCUITO 4, CIRCUITO 3, CIRCUITO 2, CIRCUITO 1

RETE 230V — CLS+ CLS- — CLS 24V POWER — INOLTO

CLS 02
PALAZZINA SX
P. TERRA +
P. INTERRATO

RETE 400V — QE–PALAZZINA DX P. INTERRATO + SCALA — QE, DPU — CIRCUITO 4, CIRCUITO 3, CIRCUITO 2, CIRCUITO 1

RETE 230V — CLS+ CLS- — CLS 24V POWER — INOLTO

CLS 03
PALAZZINA DX
P. TERRA

PIANO TERRA

RETE 400V — QE–PALAZZINA DX P. INTERRATO + SCALA — QE, DPU — CIRCUITO 4, CIRCUITO 3, CIRCUITO 2, CIRCUITO 1

RETE 230V — CLS+ CLS- — CLS 24V POWER — INOLTO

CLS 01
PALAZZINA DX
P. INTERRATO
+ SCALA

CAVO DI RETE — HUB/Switch

PIANO INTERRATO

RETE 400V — QE–PALAZZINA BP4 — QE, DPU
- 7.3 – PALAZZINA BP4 CIRCUITO 4
- 7.2 – PALAZZINA BP4 CIRCUITO 3
- 7.1 – PALAZZINA BP4 CIRCUITO 2
- 6.4 – PALAZZINA BP4 CIRCUITO 1

RETE 400V — QE–PALAZZINA BP3 — QE, DPU
- 6.3 – PALAZZINA BP3 CIRCUITO 2
- 6.2 – PALAZZINA BP3 CIRCUITO 1

RETE 400V — QE–PALAZZINA BP2 — QE, DPU
- 6.1 – PALAZZINA BP2 CIRCUITO 6
- 5.4 – PALAZZINA BP2 CIRCUITO 5
- 5.3 – PALAZZINA BP2 CIRCUITO 4
- 5.2 – PALAZZINA BP2 CIRCUITO 3
- 5.1 – PALAZZINA BP2 CIRCUITO 2
- 4.4 – PALAZZINA BP2 CIRCUITO 1

RETE 400V — QE–PALAZZINA BP1 — QE, DPU
- 4.3 – PALAZZINA BP1 CIRCUITO 3
- 4.2 – PALAZZINA BP1 CIRCUITO 2
- 4.1 – PALAZZINA BP1 CIRCUITO 1

RETE 400V — QE–OFFICE — QE, DPU
- 3.4 – COMPARTO 5 CIRCUITO 2
- 3.3 – COMPARTO 5 CIRCUITO 1
- 3.2 – COMPARTO 4 CIRCUITO 2
- 3.1 – COMPARTO 4 CIRCUITO 1
- 2.4 – COMPARTO 3 CIRCUITO 2
- 2.3 – COMPARTO 3 CIRCUITO 1
- 2.2 – COMPARTO 2 CIRCUITO 3
- 2.1 – COMPARTO 2 CIRCUITO 2
- 1.4 – COMPARTO 2 CIRCUITO 1
- 1.3 – COMPARTO 1 CIRCUITO 3
- 1.2 – COMPARTO 1 CIRCUITO 2
- 1.1 – COMPARTO 1 CIRCUITO 1

RETE 400V — QE–OFFICE — QE, DPU

RETE 400V — QE–OFFICE — QE, DPU

RETE 400V — QE–GENERALE — QE, DPU

RETE 400V — QE–GENERALE — QE, DPU

Esempio Collegamento
Controllo Tensione di Fase 400V
Modulo DPU
Con contatti scattati in serie

Sgancio Emergenza
Illuminazione Emergenza

RETE 230V

CAVO DI RETE

INOTEC

ESEMPIO COLLEGAMENTO CENTRALE CPS

CIRCUITI ALIMENTAZIONE LAMPADE IN EMERGENZA

LSA 8.1 N.8 INGRESSI IN CON CONTATTO NORMALMENTE APERTO PER COMANDO ACCENSIONE LUCI DI EMERGENZA

LSA 8.1 N.1 INGRESSO IN CON CONTATTO NORMALMENTE APERTO PER COMANDO ACCENSIONE LUCI DI EMERGENZA

Sgancio Emergenza
Illuminazione Emergenza

INOTEC

COMMITTENTE
KERAKOLL S.p.a
Via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo (MO)

SITO K2X KERAKOLL
in Sassuolo e Fiorano Modenese (MO)
Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi della L.R. 4/2018

POLITECNICA — SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE E RICERCA
SEDE LEGALE Via Sabin Gabbi 235—41126 Modena—Italia Tel. +39 059 85 85 27 Fax. +39 059 85 85 87 info@politecnica.it www.politecnica.it

GROUP — Società di ingegneria
SEDE LEGALE Via Radici in Piano, 3, 309—41043 Casinalbo di Formigine—Italia Tel. +39 059 5172 888

RESPONSABILE DI PROGETTO
Ing. Andrea Dal Cerro (Politecnica)

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Stefano Maffei (Politecnica)
Ing. Arch. Corrado Giacobazzi (Politecnica)

URBANISTICA
Arch. Maria Cristina Fregni (Politecnica)

PREVENZIONE INCENDI
Ing. Massimo Fiorini (Politecnica)
Ing. Giulio Secchi (Politecnica)

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Marco Balestrazzi (Politecnica)
Ing. Marcello Gusso (Politecnica)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Federico Gasperini (Politecnica)
Ing. Francesco Frassinelli (Politecnica)

PROGETTO IDRAULICA, OPERE ESTERNE E INFRASTRUTTURE
Ing. Stefano Ripari (Politecnica)
Ing. Alessandro Cecchelli (Politecnica)

PROGETTO STRUTTURE
Ing. Marco Cassanelli (CGroup)
Ing. Marco Cavazza (CGroup)
Ing. Dott. Gerbera Di Bartolo (CGroup)
Ing. Giulio Meglioli (CGroup)

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Ing. Giandomenico Cassanelli (CGroup)

COLLABORATORI
Arch. Luca Magnani (Politecnica)
Arch. Luca Braglia (Politecnica)
Arch. Anna Giusti (Politecnica)
Ing. Marco Bazzani (Politecnica)
Ing. Marco Corvini (Politecnica)
Ing. Giovanni Gualandi (Politecnica)
P.I. Andrea Arendtz (Politecnica)
Ing. Nicole Saulino (Politecnica)
Ing. Sara Merelli (Politecnica)
Ing. Alessandro Romei (Politecnica)
Ing. Marco Cardin (Politecnica)
Arch. Irene Cogliano (Politecnica)
Ing. Fabio Cavazzuti (CGroup)
Ing. Fabio Sammarco (CGroup)
Ing. Michele Attilia (CGroup)
Ing. Michele Franchini (CGroup)
Arch. Chiara Lenzetti (CGroup)

ELABORATO
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SCHEMA A BLOCCHI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

PARTE D'OPERA	DISCIPLINA	DOC. E PROG.	FASE	REV.
99	IE	H003	3	0

Cartella	File name	Proj.	Scala	Formato
V:	99_IE_H003_30_5079 (cli.#, etc.)	5079		A3 v

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO
0					
1					
2					
3	EMESSA PER PAUR	31.05.2021	L.Pevere	F.Guarnieri	A.Dal Cerro

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica e da loro ETF. A termini di legge tutti i diritti sono riservati.
È vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Cons.