



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MODENA

Via Formigina 125 41126 Modena
Tel 059/824711 comando.modena@vigilfuoco.it

UFFICIO Prevenzione Tel 059 824714
com.prev.modena@cert.vigilfuoco.it

Prot. N. _____ Allegati _____

Modena, data del protocollo

A: OPAS Soc. Coop. a r.l.
Via Guastalla n.° 21/A
41012 Carpi (MO)

PEC: opas@legalmail.it

Risp. al foglio n.° 21918 del 23.11.2022

Pratica n.° 41856

e, p.c. al Comune di Carpi (MO)

OGGETTO: Valutazione del progetto relativo alla realizzazione di locali adibiti a colatura grassi alimentari ed essiccazione ciccioli in quantitativi > di 1 m³ da realizzarsi nel Comune di Carpi Via Guastalla 21/A. **Adeguamento** Attività n.° 10.2.C del D.P.R. n.151/2011.
Ditta: OPAS Soc. Coop. a r.l.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n.° 151, esaminata la documentazione tecnica relativa al progetto in oggetto indicato, questo Comando esprime per quanto di propria competenza

PARERE DI CONFORMITÀ

del progetto alla normativa di prevenzione incendi vigente nonché ai criteri generali di sicurezza antincendio a condizione che:

- 1) Per tutto quanto non modificato, siano rispettate le condizioni riscontrate in fase di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi verbalizzato con nota di questo Comando Prot. n.° 6961 del 07.05.2021, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 2) I passaggi interni abbiano larghezza in ogni punto non inferiore a 0,8 m;
- 3) Siano installati appositi cartelli riportanti le principali norme di comportamento in caso d'incendio o altra emergenza per il personale interno ed eventuali visitatori;
- 4) Tutte le porte poste lungo i percorsi di esodo che portano ad uscite di sicurezza abbiano larghezza non inferiore a quella dell'uscita e apertura nel verso dell'esodo realizzata con dispositivi conformi a quanto previsto dal D.M. 03/11/2004 e successiva Lettera Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n.° 10493 del 14/12/2004;
- 5) Al fine di garantire la salvaguardia degli operatori di soccorso, gli impianti elettrici ed elettronici installati all'interno del fabbricato e/o dei compartimenti, esclusi quelli di sicurezza antincendio, siano sezionabili in caso di emergenza;
- 6) Tutti gli ambienti accessibili ai lavoratori siano serviti da un impianto di illuminazione di sicurezza sia per l'area coperta che per la parte all'aperto;
- 7) All'esterno delle uscite di emergenza siano installati appositi cartelli indicanti il divieto di ingombro e di posteggio. Le disposizioni relative alla installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte, installate lungo le vie di esodo, siano conformi a quanto in merito previsto dal D.M. 03/11/2004, nonché dalla successiva Lettera Circolare protocollo n.° 10493 del 14/12/2004;
- 8) Sia aggiornato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 09/04/2008 n.° 81, il documento di

- valutazione dei rischi di incendio. Sia altresì aggiornato il piano di emergenza interno;
- 9) Eventuali lucernari combustibili, realizzati in modo tale da attraversare due compartimenti antincendio, dovranno essere fisicamente interrotti, almeno 1 m. prima del muro di delimitazione, impedendo in tal modo la propagazione dell'incendio tra i compartimenti medesimi;
 - 10) La rete idranti dovrà consentire il raggiungimento di tutto il materiale combustibile in lavorazione e/o deposito, all'interno ed all'esterno del fabbricato;
 - 11) Per quanto non espressamente indicato in relazione tecnica e sugli elaborati grafici sia osservata la normativa vigente in materia, nonché i criteri generali di prevenzione incendi.

A lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il titolare dell'attività dovrà inoltrare richiesta di controllo di prevenzione incendi mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva della documentazione prevista dal DM 07/08/2012.

La modulistica di cui sopra è scaricabile dal sito internet www.vigilfuoco.it.

L'incaricato dell'istruttoria tecnica
(DS Marco Caiumi)

IL RESPONSABILE AREA II
(DVD Valter Melotti)

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate)