

NODO COLONNA A Q. +5,17 Scala 1:10



NODO COLONNA A Q. +17,998 Scala 1:10



GIUNTO COLONNA BULLONATO Scala 1:10



NODO COLONNA A Q. +1,045 Scala 1:10



NODO COLONNA-FONDAZIONE Scala 1:10

SALDATURA COLONNA Scala 1:5



GIUNTO COLONNA SALDATO Scala 1:10

STRUTTURA IN ELEVAZIONE

Elementi	Profili	Qualità
COLONNE	HEB 120 - HEA 120	S 275 JR (EN 10025)
CORRENTI	HEA 120 - HEA 100 - 2 UNP 65	S 275 JR (EN 10025)
DIAGONALI	UNP 65 - L 80x40x6 - L 60x30x5	S 275 JR (EN 10025)
MENSOLE BALLATOIO	HEA 100	S 275 JR (EN 10025)
TRAVI PERIMETRALI BALLATOIO	UNP 160	S 275 JR (EN 10025)
PIASTRE E NERVATURE		S 275 JR (EN 10025)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	ZINCATURA A CALDO	Sp. min 75µm (EN 1461)
BULLONERIA	Non a serraggio controllato	Cl. 8.8 (EN 15048-1)
SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO	Lato = spessore minore da unire	
PROCESSO DI SALDATURA	135-136 (EN 15614-1)	
Controlli non distruttivi secondo prospetto 24 (EN 1090-2)		
Criteri di accettazione EN ISO 5817 - Qualità Ind. 2		
CLASSE DI ESECUZIONE SECONDO UNI EN 1090		EXC2
Tolleranze geometriche secondo allegato D (EN 1090-2)		

CORDONE SINGOLO
ECCETTO DIVERSA INDICAZIONE

CORDONE CONTRAPPOSTI
ECCETTO DIVERSA INDICAZIONE

costruzioni metalliche s.r.l.

STRUTTURE IN ACCIAIO
SCALE ANTINCENDIO
INFISSI IN FERRO E ALLUMINIO
COPERTURE E PARETI COIBENTATE

Progetto
Ing. Livio Catalani

Committente : MR PET s.r.l.

Ubicazione : TRAVERSETOLO (PR)

Oggetto : STRUTTURA DI SOSTEGNO PER CAMINO

tavola **2**

data : 19.05.2023 | PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Scala 1:10

Via Provinciale Livornese - 56040 Crespina (Pisa) tel. 050/642204 fax 050/642898
e-mail info@vmcsrl.biz