



Sez. A-A Scala 1:50



Sez. B-B Scala 1:50



Sez. C-C Scala 1:50

(3) MATERIALE PER FONDAZIONE :

Calcestruzzo Classe C30/37		
MATERIALE ALTAMENTE AGGRESSIVO		
MATERIALE ALTAMENTE AGGRESSIVO		
Resistenza caratteristica cubica Rck	37,0	N/mm2
Resistenza caratteristica cilindrica fck	30,0	N/mm2
Resistenza fctm	2,90	N/mm2
Tensione tangenziale di aderenza allo scorrimento fbd	2,70	N/mm2
Copri ferri minimo	40	mm
Coefficiente parziale γc	1,50	
Coefficiente parziale γs	1,15	
Rapporto Rf/Rm minimo Magnetico	1,00	
Rapporto Rf/Rm minimo Elettrico	1,00	

(3) MATERIALE PER ELEVAZIONE :

Calcestruzzo Classe C30/37		
MATERIALE ALTAMENTE AGGRESSIVO		
MATERIALE ALTAMENTE AGGRESSIVO		
Resistenza caratteristica cubica Rck	37,0	N/mm2
Resistenza caratteristica cilindrica fck	30,0	N/mm2
Resistenza fctm	2,90	N/mm2
Tensione tangenziale di aderenza allo scorrimento fbd	2,70	N/mm2
Copri ferri minimo	40	mm
Coefficiente parziale γc	1,50	
Coefficiente parziale γs	1,15	
Rapporto Rf/Rm minimo Magnetico	1,00	
Rapporto Rf/Rm minimo Elettrico	1,00	

Regione Emilia Romagna
Provincia di Modena

Comune di Montecreto

MICRO-CENTRALINA IDROELETTRICA SUL TORRENTE SCOLTENNA

Località: Traversa Idraulica Molino Carradi F12 MAPP. 106-107-109-111-DEMANIO

General Contractor: Consult A srl Via Umberto I° n.7 41026 Pavullo nf/ P.I. Giuseppe d'Ubaldi Bianchi

Proprietà: San Lazzaro Energia srl Via Fratti n.7 Marano (MN)

Variante in corso d'opera al pdc n.06 del 12/07/2016

PROCEDIMENTO ASSOGGETTATO A V.I.A. L.R. 4 20/04/2018 D.G.R. 187/2022

Coordinamento tecnico: Dott. Arch. Massimo Calzolari
Progettista Ing. Giuseppe d'Ubaldi Bianchi Via Umberto I° n.7 41026 Pavullo nf/ Ing. Giuseppe Rizzo Via Alberto Mancini
Geologo Dott. Geologo Luca Gaiani Via Fratti n.7 Marano (MN)
Geologo e Nuoteep Geologo Dott. Geol. Luca Gaiani
Geologo Dott. Geol. Luca Gaiani Via Fratti n.7 Marano (MN)
Idraulica Nuoteep Ing. Giuseppe Rizzo Via Alberto Mancini
Progettazione e D.L. Elettrico Studioelettronico P.I. Andrea Tagliazucchi Via Fratti n.7 Marano (MN)
Organizzazione Amministrativa Dott. Ragioniere Andrea Ferrari
Coordinamento Sicurezza Ing. Sandro Amore
c/o7 sede in Sassuolo Via Fontanaluccia Scoltenna 3347888867

ELABORATO N° 4: DEP-STRUTT - 2023

STRUTTURALI – ARMATURE – Pianta Sezioni

DATA DI PRETICELLO: 26/10/2020

DATA PROTOCOLLO AUTORIZZAZIONE: __/__/____