


SPECIFICHE TECNICHE CARPENTERIA METALLICA						
ACCIAIO SECONDO UNI EN 10025/UNI EN10210						
QUALITA' TUBI, ANGOLARI E PRESSOPIEGATI: S235JR (EN 10027-1) salvo diversa indicazione						
QUALITA' PROFILATI CALDO E PIASTRE: S275JR (EN 10027-1) salvo diversa indicazione						
QUALITA': S355JR (EN 10027-1) PER PROFILI ESPRESSAMENTE INDICATI						
COMPOSIZIONE BULLONI 8.8						
A TAGLIO SECONDO UNI EN 10346-1000						
VITE UNI EN ISO 414 CLASSE 8.8						
DADO ESAGONALE UNI EN ISO 4032 CLASSE 8						
ROSETTA PIANA UNI EN ISO 1088 CLASSE HV						
PREVISTA DOPPIA ROSETTA						
COMPOSIZIONE BULLONI 10.9						
AD ATTRAFFO SECONDO UNI EN 143892005						
ASSIEME VITE E DADO ESAGONALE						
UNI EN 14389-4 CLASSE 10.9 HV						
2 RONDELLE BRUSATE UNI EN 14389-6						
CLASSE DI PRODOTTO [R6] [R5] [R3]						
come espressamente indicato negli elaborati di progetto						
SALDATURE REALIZZATE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA VIGENTE:						
- A piena penetrazione, a completo ripristino delle sezioni resistenti (secondo quanto previsto al punto 11.3.4.5 del D.M. 17/01/2018)						
- A parziale penetrazione, solo ove specificatamente indicato negli elaborati di progetto						
- A cordoni d'angolo, utilizzando i coefficienti di sovraresistenza secondo il D.M. 17/01/2018)						
NOTE: -Se non diversamente indicato tutte le misure sono espresse in millimetri						
PROTEZIONE SUPERFICI:						
VERNICIATURA SECONDO UNI EN ISO 12944						
COSTRUZIONE SECONDO UNI EN 1090 CLASSE EXC 2						
BULLONERIA CLASSE 8.8 CERTIFICATA E MARCATO CE CON						
RINTRACCIABILITA' DEL LOTTO E CERTIFICATO DI ORIGINE						
MISURE DA VERIFICARE IN CANTIERE PRIMA DELLA PRODUZIONE						



COMUNE DI PARMA
(PROVINCIA DI PARMA)

OPERA: PAI POLO AMBIENTALE INTEGRATO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
NELL'ATO DI PARMA

OGGETTO: COMPARTO C4: IMPIANTO DI STOCCAGGIO,
MESSA IN RISERVA E PRETRATTAMENTO DI
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI E AREA
LOGISTICA COMPARTO C1

TAVOLA: ST.07	TITOLO: CORPO SCALA 3 + PASSERELLA: PIANTE	SCALA: 1:50
--------------------------------	---	-----------------------

6				
5				
4				
3				
2				
1				
0	Novembre 2023	Emissione	Piccinini	Ugolini
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Contr.

Committente:
IREN Ambiente S.p.A.
Sede Legale
Strada Borgoforte, 22
29122 Piacenza

Tel. 0523. 605026
Fax 0523. 505128
e-mail: iren@gruppoiren.it
www.gruppoiren.it

Progettista:
BPARCHITECTS
Studio Associato di Silvio Binini ed Emanuele Piccinini
via Borsellino, 22
42124 Reggio Emilia

p. Iva 02559660359
tel. 0522.517239
www.bparch.eu
info@bparch.eu

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge, di questo elaborato è vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza esplicita autorizzazione