

LEGENDA

	Quadro elettrico – simbolo generale
	Quadro elettrico – fornitura terzi
	Scomparto/ cassetta derivazione a vista/ incasso
	Identificazione impianti pozzetti/ cassette derivazione FM: impianto fm LI: impianto illuminazione TD: impianti trasmissione dati
	Montante: ascendente, passante, discendente
	Cable/Rivalta tubazioni
	Passerella portacavi tipo asolata in Al/Zn – 2 scomparti
	Passerella portacavi a filo
	Scatola SC3 da incasso H=altezza installazione
	Scatola SC4 da incasso H=altezza installazione
	Scatola SC3 in esecuzione a vista IP55 H=distacco inviol.
	Comandi illuminazione: interruttore 1x16A pulsante deviatore16A
	Pulsantiera industriale con command Ø22mm (1/2 foro) A – numero pulsanti COMANDO LUCI comprensi di spia luminosa segnalazione circuito luce attivato B – numero selettori COMANDO LUCI
	Prese FM: presa elettrica 2x16A+T presa elettrica tipo bipasso 2x10/16A+T presa elettrica tipo CEE-UNEL 2x10/16A+T presa elettrica 2x16A+T con interruttore automatico
	Prese CEE interbloccate e con fusibili di protezione 2P+T / 3P+N+T A: portata nominale
PL1	Gruppo prese e ponte composto da: –n°3 scatole SC3 con 1 presa bipasso 10/16A UNEL e 1 presa bipasso 2x10/16A+T
T1	Postazione lavoro in torretta a scomparsa composta da: – n°1 torretta a scomparsa 16 moduli – n°4 prese uneL bipasso 2x10/16A rosse – n°4 prese RJ45 (trasmissione dati telefonia) – n°4 tappi copriforo
	Alimentazione elettrica: simbolo generale
	Termostato ambiente
	Ricevitore videocitofonico da tavolo o ponte
	Sacchetti RE1120
	Pulsante di sgancio con vetro frangibile con segnalazione permanente integrità circuito di comando
	Apparecchio illuminante a LED IP65, 82W, 7420lm Modello: Performance In Lighting 320054 HONAR+ 150 82W
	Corpo illuminante LED PANEL, 33W led, 4000K, 3600lm Disano modello: 11020-00
	Apparecchio illuminante a LED
	Punto luce a soffitto Punto luce a parete
EM1	Apparecchio illuminante con sorgente luminosa in versione LED Potenza eq. 24W – 250 lm. Installazione a soffitto/parete completo di gruppo autonomo d'emergenza autonomia 1h, grado di protezione IP65. Tipo: URIZA – HEXLITE NXL250
EM1	Apparecchio illuminante con sorgente luminosa in versione LED Potenza eq. 24W – 250 lm. Installazione a soffitto/parete completo di gruppo autonomo d'emergenza autonomia 1h, grado di protezione IP65. Isolo di Sicurezza/Via di fuga Tipo: URIZA – HEXLITE NXL250
	Rivelatori di movimento 360° – 9M
	Segnalazioni: pulsante di chiamata pulsante di annullamento pulsante di Stato segnalazione ottico acustica servizi disabili
	Sensore analogico rivelazione presenza di fumo conforme alla norma EN-54 installato a soffitto
	Sensore analogico rivelazione presenza di fumo conforme alla norma EN-54 installato nel controsoffitto con riporto segnalazione allarme
	Sensore analogico rivelazione presenza di fumo conforme alla norma EN-54 installato nel pannello pallegiante
	Sensore analogico rivelazione presenza di fumo in camera di analisi da canale conforme alla norma EN-54
	Pulsante a rottura di vetro per segnalazione manuale allarme incendio conforme alla norma EN-54
	Pannello luminoso per segnalazione ottico – acustico allarme incendio conforme alla norma EN-54 con lampada allo xenon
	Modulo di ingresso/uscita impianto sprinkler, per collegamento all'impianto rivelazione fumi
	Moduli di uscita e ingresso impianto rivelazione fumi
	Tastiera LCD impianto rivelazione fumi
	Centrale rivelazione incendio e combinatore telefonico
	Stazione di alimentazione indirizzata, 230vac/28vdc 5a conforme alla norme EN54-4 – EN54-17
	Modulo indirizzato 2 ingressi 1 uscita relè – EN54-18 – EN54-17

IL PROGETTO IMPIANTISTICO HA VALENZA PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI LEGATI ALL'IMPIANTISTICA PER TUTTI LE CARATTERISTICHE E LE MISURE ARCHITETTONICHE ED STRUTTURALI FIANO FOSSE L'OGGETTO DI COMPETENZA

AREA PRODUTTIVA ECO-LOGISTICA DUGARA

Comuni di Brescello e Poviglio

FASE PRELIMINARE AL PAUR di VIA (art.26-bis)

PROPONENTE

DUGARA S.p.A.
Viale F.lli Cervi, 2 - 42022 Boretto (RE)
info@dugara.it

ATTUATORI

BELL Group
Via Lomellina, 27/A -
20090 Buccinasco (MI)
t +39 02 3670 6800
www.bell-group.it -
info@bell-group.it

PATRIZIA Italy
Via S. Tomaso, 6 -
20121 Milano
t +39 02 8596 - 151
www.patrizia.ag -
immobiliare@patrizia.ag

PROGETTAZIONE AREE VERDI, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

POLITECNICA
Via G.Galilei, 220 - 41126 Modena
T. +39.059.356527
info@politecnica.it

Responsabile di Procedura:
Arch. Maria Cristina Fregni

Progetto Urbanistico:
Arch. Maria Cristina Fregni

Collaboratori:
Arch. Stefania Mattioli
Ing. Alessandro Romei
Ing. Ion Agnes

GEOLOGIA

DOTT. GEOL. VALERIANO FRANCHI

ANALISI ACUSTICA

ATEC Consulenza di Sacchi Daniele
Via del Giordano, 107 - 26100 Cremona (CR)
T. +39 0372 801835 – info@atec.cr.it

STUDIO DEL TRAFFICO

Polinomia srl
Via Nino Bixio 40, 20129 MILANO
Tel.+39 02 29404842
www.polinomia.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E INGEGNERIA

G.B & Partners S.r.l.
Via Varodi, 37 - 25852 Castiglione (LO)
T. +39 0377 94901
tecnico@gbpartners.it

Progetto Architettonico:
Geom. Gianpiero Bianchi e Arch. Cristiano Schiavi

Progetto strutturale:
Ing. Angelo Fugardi

Progetto impianti elettrici e meccanici:
Ing. Marco Rossi

ARCHEOLOGIA

ARCHEOSISTEMI
Via Ivano Marchi, 11 - 42124 Reggio Emilia
T. +39 0522 532094
info@archeosistemi.it

PROGETTO FERROVIARIO

GEOM. FERMANI CLAUDIO

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI D.M.37/08

COMPARTI B-C1

IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI SOPPALCO

Cartella	File name	Prot.	Scala	Formato
PE	22_007-Y-IE-TV-01-01-R.F. B-C1 P. SOPPALCO	5297	1:200	A0 +

Il presente progetto e il tutto ad esso da professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.