



C.F./P.IVA: 12563990964
con sede legale in Milano (MI),
Corso Magenta n. 56, CAP 20123
PEC: titicacainvestsrl@legalmail.it
Cod. Univoco: KRRH6B9

Spett.le
ARPAE EMILIA ROMAGNA
Direzione Tecnica
Servizio Gestione Demanio Idrico
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA BO
PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it

Oggetto: AUT_2763084 (Riferimento da citare nella risposta)

Connessione produttore TITICACA INVEST SRL id 358142848 mediante nuova linea MT 57939 Carnevala interrata per collegamento da CP Collecchio a nuova CS 761289 FV CARNEVALA, di consegna, predisposta per la trasformazione, sita in Strada Carnevala 17, Medesano
Comune di **Medesano e Collecchio (PR)**

☒ **NUOVA INTERFERENZA**

☐ **MODIFICA / SOSTITUZIONE INTERFERENZA**

Attraversamento inferiore con Rio Manubiola, Torrente Scodogna, Canaletta Ortalli/ Canale Naviglio, Torrente Taro e Rio Campanara

DATI TECNICI:

- N°1 Attraversamento tramite TOC del Rio Manubiola, lunghezza di **45** m, in Comune di Collecchio;
- N°1 Attraversamento tramite TOC del Torrente Scodogna, lunghezza di **25** m, in Comune di Collecchio;
- N°1 Attraversamento tramite TOC del Canaletta Ortalli/ Canale Naviglio, lunghezza di **50** m, in Comune di Collecchio;
- N°1 Attraversamento tramite TOC del Torrente Taro, lunghezza di **380** m, in Comune di Collecchio e Medesano;
- N°1 Attraversamento tramite TOC del Rio Campanara, lunghezza di **47** m, in Comune di Medesano;

Ns. riferimento AUT_2763084 (da citare nella corrispondenza)

La scrivente TITICACA INVEST Srl con sede in Milano, MI Corso Magenta n. 56, CAP 20123
C.F. e P.I. n. 12563990964

chiede

ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque ed Impianti Elettrici (R.D.11/12/1933, n. 1775), della L.R. 22/02/1993, n. 10 e successive modificazioni, della L.R. 14/04/2004 n.7 e secondo quanto previsto dall'accordo Enel Distribuzione - Regione Emilia Romagna del 09/09/2009

NULLA OSTA IDRAULICO

all'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, in conformità agli elaborati che si allegano, così come previsto dall'art. 6 dell'accordo Enel Distribuzione S.p.A. - Regione Emilia Romagna stipulato in data 09/09/2009.

L'interferenza rispetta le prescrizioni tecniche previste dall'Accordo sostitutivo di concessione:

☒ SI

☐ NO

(In caso negativo spiegare in che modo si discosta dalle prescrizioni di massima e relative motivazioni tecniche oppure citare l'elaborato in cui vengono spiegate le motivazioni)

Ogni particolare ed accessorio verrà costruito rispettando tutte le norme vigenti.

Nell'esecuzione dei lavori e-distribuzione s.p.a. adotterà, inoltre, i migliori provvedimenti suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza per salvaguardare l'incolumità delle persone ed evitare danni all'opera attraversata.

Distinti saluti.

FIRMA

Allegati:

-Elaborato Progetto di attraversamento con il Demanio (Disegno n. ITER 2763084 - TITICACA_DEM)