

POMPE						
Tag	Servizio	Nr.	Fluido	Portata al Progetto [m³/h]	Prevalenza [mH <sub>2</sub> O]	Rated Power [kW]
P-01/02/03 (3x50%)	Acqua TLR	3	Centrifuga orizzontale	445	53	110