



- PER LE DIMENSIONI NON RIPORTATE IN TABELLA VEDERE NORME CEI 45-5
- SUL FRONTE DEL PANNELLO DEVONO ESSERE MONTATE DUE MANIGLIE
- SUL RETRO DEL PANNELLO DEVONO ESSERE MONTATE OPPORTUNE DIFESE PER MORSETTI E CONNETTORI
- LA VERNICIATURA DEVE ESSERE ESEGUITA IN COLORE GRIGIO N. 7030 DELLA SCALA RAL-F2,
- PER LA COMPOSIZIONE DEL CICLO DI PITTURAZIONE SI RIMANDA ALLA TABELLA DY 991
- SONO ESCLUSE DALLA VERNICIATURA LE PARTI IN ALLUMINIO ANODIZZATO.
- (1) - ESCLUSE LE MORSETTIERE



|               |      |
|---------------|------|
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
| Aggiornamenti | data |