





DIMENSIONI IN CM.

PIANTA



VEDERE PLANIMETRIA GENERALE OPERE EDILI PER CORRETTO IL ORIENTAMENTO, QUOTA SUPERIORE FONDAZIONE E COLLEGAMENTO CAVETTERIA



N.B. - LA FINITURA SUPERFICIALE DEI MANUFATTI, CHE RESTERANNO A VISTA, DOVRÀ ESSERE TIRATA A FRATTAZZO FINE CONTEMPORANEAMENTE ALLA FASE DI GETTO DEL BASAMENTO

FONDAZIONE TV E SCARICATORI

GER 144


Scala 1:50

Ed.3 07/04

GER144-3

VOLUME CLS MAGRO MC.	VOLUME CLS CLASSE R 250 MC.	PESO FERRI DI ARMATURA KG.	TIRAFONDI		
			RIF.	N.	Ø L.mm.
0.39	3.70	183.84	S 6100/3	12	18 680

NOTE :  
NELLA FONDAZIONE PER SCARICATORI NON E' NECESSARIO INSERIRE LE TUBAZIONI ED I POZZETTI DELLA CAVETTERIA



FERRI DI ARMATURA FE B 44 K CONTROLLATO IN STABILIMENTO				
POS.	N.	Ø	TAGLIO ML.	PESO KG.
1	24	16	1.05	39.76
2	12	10	2.80	20.73
3	29	10	3.50	62.63
4	8	10	6.15	30.36
5	8	10	6.15	30.36