Enel DISTRIBUZIONE

UNITA' TERRITORIALE RETE ERM
CAT–COS

FONDAZIONE SOSTEGNI PER ILLUMINAZIONE, IN ACCIAIO h = 10m

GER 36

Scala 1:20

Ed. 2 03/03 Pag. 1/2

GER36–2

Q.tà di lavoro	
Scavo	2,25 mc
Getto	2,21 mc

DATA
EDIZ.
AGGIORNAMENTI





Superficie proiettori max. 0.7 mq (3 proiett.)
Da impiegarsi in terreni con sigma ⩾ 0.8 kg/cmq
Calcestruzzo Rck 250, quote in cm, diametri in mm.
* Verificare tale quota in funzione del tipo di palo adottato

Enel DISTRIBUZIONE

UNITA' TERRITORIALE RETE ERM
CAT–COS

FONDAZIONE SOSTEGNI PER ILLUMINAZIONE, IN VETRORESINA h = 10m

GER 36

Scala 1:20

Ed. 2 03/03 Pag. 2/2

GER36–2

Q.tà di lavoro		
Scavo	mc	2,25
Getto	mc	2,05

DATA
EDIZ.
AGGIORNAMENTI





Superficie proiettori max. 0.7 mq (3 proiett.)
Da impiegarsi in terreni con sigma ⩾ 0.8 kg/cmq
Calcestruzzo Rck 250, quote in cm, diametri in mm.
* Verificare tale quota in funzione del tipo di palo adottato