



**Enel**  
DISTRIBUZIONE

UNITA' TERRITORIALE RETE ERM  
CAT-COS

FONDAZIONE SOSTEGNI PER  
ILLUMINAZIONE, IN ACCIAIO  
E VETRORESINA; h = 6m (U1)

GER 37

Scala 1:10

Ed.3 03/03 Pag.


Da impiegarsi in terreni con sigma  $\geq 0.8$  kg/cmq

GER37-3


Q.tà di lavoro

Scavo 0,48 mc

Getto 0,51 mc



SEZ. A-A



Calcestruzzo Rck 250, quote in cm.

\* Verificare tale quota in funzione del tipo di palo adottato.