

SIMBOLO CAVI	DESCRIZIONE	SEZIONE E TIPO	NOTE
	MACCHINA	630 mmq RG7H1R 32	N° 6 CAVI
	SERVIZI AUSILIARI	150 mmq RG5H1R 32	N° 3 CAVI
	CONDENS. E LINEE M.T.	150 mmq RG5H1R 32	N° 3 CAVI
	LINEE M.T.	3x1x240 mmq ACHRLX/36 UE	N° 9 LINEE MT

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA																					
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE		QUANTITA' COMPLESS.	NUMERI DEI PUNTI LUCE																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tipo di apparecc. illuminante	ZERBETTO ORSA MINORE	n 3	●	●	●																
	MAZDA GOELAND G2	n 4				●	●	●													
Tipo di lampada	Na – diffond. 150 W	n 3	●	●	●																
	Na – diffond. 400 W	n 3				●	●	●													
	Hg – fluoresc. 250 W																				
	Hg – fluoresc. 400 W																				
Altezza o tipo sostegno	Palo CITAGON 6,20 m.f.t.	n 3	●	●	●																
	Torre tubolare 14 m.f.t.	n 1				●	●	●													
Sezionatore	4 Portafusibili	n 1				●	●	●													
	1 Portafusilile	n 3	●	●	●																
Circuito di alimentazione	A Cavo 2 x 2.5	Circuito 1	●																		
		Circuito 2				●															
	B Cavo 2 x 2.5	Circuito 3		●																	
		Circuito 4			●																
	C Cavo 2 x 2.5	Circuito 5					●														
		Circuito 6						●													

Rev.	Data	Descrizione revisioni	Redatto	Verificato	Approvato
00		Prima emissione	Grimandi F.		

e - distribuzione

CNO-SVR-PL
Unità Progettazione Lavori
Cabine Primarie

NOME IMPIANTO: QUARTO

OGGETTO: PLANIMETRIA GENARALE
APPARECCHIATURE

SCALA	NOME FILE	DIS. N°	FOGLIO
1:200	QUARTO	QTO 104	1/1

Copyright Enel Distribuzione SpA. Tutti i diritti riservati. La riproduzione e la cessione, totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta di Enel Distribuzione SpA.