

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DESCRIZIONE LAVORI:

Realizzazione impianto elettrico presso il
fabbricato sito in Via Amedeo Zanini, 2-4
Anzola dell'Emilia (BO).

Il Committente:

Venturi Ambiente Srl
Via Amedeo Zanini, 2-4
Anzola dell'Emilia (BO)

Proprietà:

Venturi Ambiente Srl
Via Amedeo Zanini, 2-4
Anzola dell'Emilia (BO)

Il progettista :

P.I. Caretti Fabio
Via Davia n. 9/B
San Giovanni in Persiceto (BO)

OGGETTO:

Disposizione impianti elettrici stabilimento.

DATA: 18 Aprile 2024
SCALA: 1:200
RIF.PROT.: P045/24
TAV.: IE 01
FILE: Pianta

TIMBRO:

Architetto delle Province di Bologna e Modena
N° 151
Data 18/04/2024

SCHEMA A BLOCCHI

INTERRUTTORE GENERALE
IG (IN CABINA)

QUADRO GENERALE

FG16 SG4
3(1x70)+1(1x35)+1(1x5)

FG16 SG1.5
3(1x70)+1(1x35)+1(1x5)

FG16 SG25
3(1x70)+1(1x35)+1(1x5)

FG16 SG25
3(1x70)+1(1x35)+1(1x5)

FG16 SG2.5
3(1x70)+1(1x35)+1(1x5)

FG16 SG4
3(1x70)+1(1x35)+1(1x5)

FG16 SG4
3(1x70)+1(1x35)+1(1x5)

FG16 SG4
3(1x70)+1(1x35)+1(1x5)

COMPRESSORE (BORDO MACCHINA)

EVAPORATORE (BORDO MACCHINA)

AUTOCALVE (BORDO MACCHINA)

QUADRO SCARICO

QUADRO STOCCAGGIO CHIMICO

DOSAGGIO CALCE (BORDO MACCHINA)

QUADRO FILTRO PRESSE

FILTRO PRESSA CHIMICO FISICO 1 (BORDO MACCHINA)

FILTRO PRESSA CHIMICO FISICO 2 (BORDO MACCHINA)

QUADRO FOTOVOLTAICO

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

	Pozzetto 80x80cm
	Quadro prese
	Faro Beneito Sky 200W
	Faro a soffitto Beneito Ufo 150W
	Faro a parete Beneito Ufo 150W
	Plafoniera Roda 50W
	Quadro generale
	Quadro stoccaggio chimico
	Quadro filtro presse
	Quadro scarico
	Pulsante evacuazione
	Targa ottico/acustica evacuazione
	Centrale impianto di evacuazione

POSIZIONE E INGRESSO TUBAZIONE Ø125mmq

VISTA LAMPIONE E RELATIVO POZZETTO

L. Amelio Giunna - Proj. 01/07/2024 071030718 - Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CARETTI FABIO