Ing. William Bizzarri

Progettazione Impianti Tecnici Civili Industriali
Studio: Via della Corte, 2 40012 Calderara di Reno-Bologna
Telefono e Fax . 051/728974 e-mail: wbizzar@tin.it

IL TECNICO:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
INGEGNERE
WILLIAM BIZZARRI
SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
N° 3207/A

IL COMMITTENTE:

COLLABORATORI:	VISTO	

TAVOLA: G24

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

SPAZIO RISERVATO A U.T.

AGGIORNAMENTI		
N.ro	Data	
N.ro	Data	

Sostituisce dis.:

Sostituito da:

SCALA: 1:100

DATA: giugno 2024

Comune	Commessa	Progressivo	Estensione
		G24	dwg

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI FABBRICATI AD USO LABORATORIO E UFFICI, OLTRE A SPAZI COPERTI PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALI E IMPIANTI, DA REALIZZARSI IN VIA AMEDEO ZANINI, N°2-4, ANZOLA DELL'EMILIA (BO), LOTTO IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI E TERRENI AL FOGLIO 42 MAPPALE 232.

IMPIANTI MECCANICI
"EX-LEGGE N. 10/91 E S.M.I."

IM01 PLANIMETRIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO E PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA IDRICO SANITARIA

LEGENDA

	TUBAZIONI CIRCUITI PRIMARIO (PIC/PUFFER) E SECONDARIO DI ALIMENTAZIONE DEI COLLETTORI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO
	TUBAZIONI ALIMENTAZIONE VENTILCONVETTORI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO
	TUBAZIONI ALIMENTAZIONE RADIATORI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
	SCARICO CONDENSA IN PVC CON SIFONE
CC-V	COLLETTORE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO A VENTILCONVETTORI
CC-R1	COLLETTORE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI DEL P.T. COMPLETO DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE MOTORIZZATA (DEL TIPO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO) MARCA CALEFFI SERIE 6453 - DN 25 CON ATTACCHI DA 1(2" - PER LA CHIUSURA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI NEI SERVIZI DURANTE IL PERIODO ESTIVO
CC-R2	COLLETTORE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI DEL P.1° COMPLETO DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE MOTORIZZATA (DEL TIPO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO) MARCA CALEFFI SERIE 6453 - DN 25 CON ATTACCHI DA 1" - PER LA CHIUSURA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI NEI SERVIZI DURANTE IL PERIODO ESTIVO
200	VENTILCONVETTORE MARCA AERMEC MOD. FC2I_ACT 200 CON PIEDINI STRUTTURALI E TERMOSTATO ELETTRONICO - POTENZA RISC. ALLA MEDIA VELOCITÀ (Ta: 20°C - Tw: 45/40°C) = 1,46 kW - POTENZA RAFFR. ALLA MEDIA VELOCITÀ (Ta: 27°C - Tw: 7/12°C) = 1,26 kW - DIMENSIONI (HxLxP) = 576(486+90)x750x220 mm
300	VENTILCONVETTORE MARCA AERMEC MOD. FC2I_ACT 300 CON PIEDINI STRUTTURALI E TERMOSTATO ELETTRONICO - POTENZA RISC. ALLA MEDIA VELOCITÀ (Ta: 20°C - Tw: 45/40°C) = 2,21 kW - POTENZA RAFFR. ALLA MEDIA VELOCITÀ (Ta: 27°C - Tw: 7/12°C) = 2,17 kW - DIMENSIONI (HxLxP) = 576(486+90)x980x220 mm
350	VENTILCONVETTORE MARCA AERMEC MOD. FC2I_ACT 350 CON PIEDINI STRUTTURALI E TERMOSTATO ELETTRONICO - POTENZA RISC. ALLA MEDIA VELOCITÀ (Ta: 20°C - Tw: 45/40°C) = 2,44 kW - POTENZA RAFFR. ALLA MEDIA VELOCITÀ (Ta: 27°C - Tw: 7/12°C) = 2,46 kW - DIMENSIONI (HxLxP) = 576(486+90)x980x220 mm
400	VENTILCONVETTORE MARCA AERMEC MOD. FC2I_ACT 400 CON PIEDINI STRUTTURALI E TERMOSTATO ELETTRONICO - POTENZA RISC. ALLA MEDIA VELOCITÀ (Ta: 20°C - Tw: 45/40°C) = 2,85 kW - POTENZA RAFFR. ALLA MEDIA VELOCITÀ (Ta: 27°C - Tw: 7/12°C) = 2,92 kW - DIMENSIONI (HxLxP) = 576(486+90)x1.200x220 mm
500	VENTILCONVETTORE MARCA AERMEC MOD. FC2I_ACT 500 CON PIEDINI STRUTTURALI E TERMOSTATO ELETTRONICO - POTENZA RISC. ALLA MEDIA VELOCITÀ (Ta: 20°C - Tw: 45/40°C) = 3,63 kW - POTENZA RAFFR. ALLA MEDIA VELOCITÀ (Ta: 27°C - Tw: 7/12°C) = 3,69 kW - DIMENSIONI (HxLxP) = 576(486+90)x1.200x220 mm
R1	RADIATORE MARCA TESI MOD. 9/900/4 CON VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA - POTENZA RISC. (Ta: 20°C - Tw: 50/45°C - dT: 27,5°C) = 461 W
R2	RADIATORE MARCA TESI MOD. 11/1500/3 CON VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA - POTENZA RISC. (Ta: 20°C - Tw: 50/45°C - dT: 27,5°C) = 704 W
R3	RADIATORE MARCA TESI MOD. 22/900/4 CON VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA - POTENZA RISC. (Ta: 20°C - Tw: 50/45°C - dT: 27,5°C) = 1.127 W
R4	RADIATORE MARCA TESI MOD. 11/900/3 CON VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA - POTENZA RISC. (Ta: 20°C - Tw: 50/45°C - dT: 27,5°C) = 442 W
R5	RADIATORE MARCA TESI MOD. 8/900/3 CON VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA - POTENZA RISC. (Ta: 20°C - Tw: 50/45°C - dT: 27,5°C) = 321 W
R6	RADIATORE MARCA TESI MOD. 12/900/3 CON VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA - POTENZA RISC. (Ta: 20°C - Tw: 50/45°C - dT: 27,5°C) = 482 W
R7	RADIATORE MARCA TESI MOD. 9/900/3 CON VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA - POTENZA RISC. (Ta: 20°C - Tw: 50/45°C - dT: 27,5°C) = 361 W
R8	RADIATORE MARCA TESI MOD. 12/1500/3 CON VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA - POTENZA RISC. (Ta: 20°C - Tw: 50/45°C - dT: 27,5°C) = 768 W

BACS (Classe di efficienza B)

Funzioni di controllo automatico minimi garantiti dal sistema di gestione e controllo secondo la UNI EN ISO 52120-1:2022 e s.m.i.:
CONTROLLO AUTOMATICO RISCALDAMENTO:
- Controllo dell'emissione: Cod. 3 (controllo di ogni ambiente con comunicazione tra controllori e HBES/BACS).
- Controllo temp. acqua nella rete distribuzione "mandata o ritorno": Cod. 2 (controllo basato sulla richiesta termica).
- Controllo della pompa: Cod. 0 (distribuzione in rete: Cod. 3 (pompe a velocità variabile basata su sensori interni alla/e pompa/e).
- Bilanciamento idronico della distribuzione del calore: Cod. 4 (bilanciamento dinamico per emettitore).
- Controllo intermittente dell'emissione e/o distribuzione: Cod. 2 (controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato).
- Controllo del generatore per pompe di calore: Cod. 2 (controllo a temperatura variabile in funzione del carico o della richiesta).
- Controllo generatore riscaldamento "unità esterna": Cod. 2 (controllo variabile del generatore in funzione del carico o della domanda).
- Controllo sequenziale di differenti generatori: Cod. 2 (priorità basate sulle liste dinamiche basate sull'efficienza corrente del generatore e capacità di generazione).
CONTROLLO AUTOMATICO ACQUA CALDA SANITARIA:
- Controllo della temp. di accumulo di ACS con riscaldamento elettrico integrato o pompa di calore elettrica: Cod. 2 (controllo automatico on-off, avvio a tempo del caricamento e gestione multiservizi dell'accumulo; inoltre regolazione automatica della temperatura di accumulo per ridurre al minimo il rischio dell'unità di cogenerazione ad alto rendimento con più sensori di temperatura).
CONTROLLO AUTOMATICO RAFFRESCAMENTO:
- Controllo di emissione: Cod. 3 (controllo di ogni ambiente con comunicazione, ad esempio programmi orari, controllori ambiente con set point).
- Controllo temp. acqua nella rete distribuzione "mandata o ritorno": Cod. 2 (controllo in base alla richiesta per esempio sulla temperatura interna: generalmente aumenta la temperatura media del fluido).
- Controllo delle pompe di distribuzione: Cod. 2 (controllo pompa multi-stadio).
- Bilanciamento idronico della distribuzione del raffrescamento: Cod. 4 (bilanciamento dinamico per emettitore).
- Controllo intermittente dell'emissione e/o distribuzione: Cod. 2 (controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato).
- Interblocco tra riscaldamento e raffrescamento per emissione e/o distribuzione: Cod. 2 (interblocco totale).
- Controllo della temp. ambiente per il raffrescamento: Cod. 1 (controllo a temp. variabile in funzione di quella esterna).
CONTROLLO AUTOMATICO ILLUMINAZIONE:
- Controllo presenza: Cod. 3 (rilevamento automatico: manuale on/dimmered off oppure manuale on/manuale off).
- Controllo luce diurna: Cod. 2 (crepuscolare on/off).
CONTROLLO AUTOMATICO GESTIONE IMPIANTI TECNICI (TBM):
- Gestione set-point: Cod. 2 (programmazione da sala centrale).
- Programmazione oraria: Cod. 2 (impostazione individuale basata su una programmazione oraria predifinita - algoritmo di ottimizzazione pre-start/pre-stop con tempi variabili).
- Rilevazione e diagnostica malfunzionamenti: Cod. 2 (indicazione centralizzata di malfunzionamenti e di allarmi con funzione diagnostica).
- Misura ed analisi dei consumi energetici e delle condizioni ambientali: Cod. 1 (extrapolazione di linee di tendenza a partire dalle misure).
- Generazione di energia locale e da fonti rinnovabili: Cod. 1 (coordinamento tra produzione di energia elettrica da rinnovabile ed energia termica al fine di ottimizzare l'autoconsumo e/o consentire lo stoccaggio di accumuli di ener. termica e/o elettrica).
- Recupero e accumulo di calore: Cod. 1 (gestione dell'utilizzo del calore di recupero e/o accumulato).
- Integrazione con smart-grid: Cod. 1 (coordinamento tra fornitura di energia dalla rete elettrica e consumi - i consumi elettrici dell'edificio sono dipendenti dallo stato della rete di distribuzione).

Tettoia Aperta

NORD

WC D.1
WC H.1
WC U.1
Spogliatoio Donne
Spogliatoio Uomini
Anti Bagno D
Anti Bagno U
Ingresso Disimpegno
Laboratorio
Ufficio 1
Locale Tecnico

★ ESTRAZIONE MECCANICA DELL LOCALE (ANTI-BAGNO PT) NON INFERIORE A 8 VOLH REALIZZATA CON UN ASPIRATORE CENTRIFUGO DA CONDOTTO CON TIMER ELETTRONICO TIPO VORTICE SERIE MEDIO T

Pozzo di accumulo dell'acqua calda di riscaldamento FIORINI mod. PAS 800/I di cui una serpentina interna:
- Capacità = 500 litri
- Dimensioni (HxØ) = 1.735x760 mm

Vano Tecnico non riscaldato

Canalizzazioni di aspirazione/espulsione aria (Ø 160 mm) da distanziare con cura indicato dalla casa costruttrice.

Pompa di calore aria/acqua per la produzione di acs ARISTON NIMBUS M 90 S con resistenza elettrica integrativa e serpentino ausiliario:
- Potenza termica = 1,95 kW (Ta: 15°C - Tw: 10/54°C)
- Potenza resistenza elettrica = 1,50 kW
- Capacità accumulo = 90 litri
- Dimensioni (HxØ) = 1.040x560 mm
- Alimentazione = 230V/1N/50Hz

VANO TECNICO NON RISCALDATO CON STRUTTURE OPACHE VERTICALI ED ORIZZONTALI VERSO L'AMBIENTE ESTERNO CON UN VALORE DI TRASMITTANZA (U) ≤ 0,8 W/mqK

PIANO TERRA

★ ESTRAZIONE MECCANICA DEI LOCALI (DISIMP2+ANTI-BAGNO U.) NON INFERIORE A 0,5 VOLH PER IL DISIMP.2 ED A 8 VOLH PER ANTI-BAGNO U. REALIZZATA CON UN ASPIRATORE CENTRIFUGO DA CONDOTTO CON TIMER ELETTRONICO TIPO VORTICE SERIE MEDIO T (UNICO PER I DUE LOCALI)

★ ESTRAZIONE MECCANICA DEL LOCALE (ANTI-BAGNO P1) NON INFERIORE A 8 VOLH REALIZZATA CON UN ASPIRATORE CENTRIFUGO DA CONDOTTO CON TIMER ELETTRONICO TIPO VORTICE SERIE MEDIO T

Tettoia Aperta

NORD

WC D.2
WC D.1
WC U.2
WC U.1
WC H.2
WC H.1
Anti Bagno D
Anti Bagno U
Disimp. 2
Vano Scala
Disimp. 1
Refettorio
Ufficio 3
Ufficio 2

PIANO PRIMO

ISOLAMENTO TERMICO TUBAZIONI: materiali

ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI CON GUAINA

Guaina elastomerica del tipo estruso a cellule chiuse a base di caucciù vinilico espanso avente le seguenti caratteristiche:
– spessori come da progetto e comunque conforme alla legge 10/91;
– conducibilità termica a temperatura media 40° C, 0.040W/mk;
– classe 1 di reazione al fuoco certificata da omologazione ministeriale.

Il materiale tubolare deve essere fatto sviluppare sulle tubazioni da isolare evitando per quanto possibile il taglio longitudinale. Si devono impiegare l'adesivo e le modalità di incollaggio consigliati dalla casa fornitrice. Nell'applicazione sarà imprescindibile la garanzia della perfetta tenuta in corrispondenza di tutte le interruzioni dell'isolamento, all'inizio ed al termine delle tubazioni all'entrata ed all'uscita delle valvole e dei rubinetti. Ciò si può ottenere applicando prima della chiusura delle testate, l'adesivo consigliato dalla ditta fornitrice per guaine con di lunghezza, per tutta la circonferenza delle tubazioni da isolare, ed all'interno della guaina isolante. Nei casi di tubazioni pesanti occorre inserire tra la tubazione isolata ed il supporto un ulteriore strato di isolamento sostenuto da lamiera opportunamente curvata lunga non meno di 25 cm, ovvero utilizzare specifici supporti coibentati come consigliato dalla casa produttrice.

ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI CON LANA DI ROCCIA

Applicata a giunti sfalsati con le varie parti dell'isolante strettamente accostati onde realizzare la continuità dell' isolamento, – legatura con filo di ferro zincato, ogni 30 cm;
– finitura esterna con lamina in P.V.C.

FINITURA ESTERNA DELLE COIBENTAZIONI:

Finitura esterna con lamina in P.V.C. eseguita mediante rivettatura o incollaggio e con adeguata sovrapposizione dei lembi; finitura delle testate con lamierino d'alluminio; contrassegni nei colori regolamentari mediante fasce adesive.
Il materiale impiegato dovrà essere P.V.C. rigido liscio e lucido di spessore 0,35 mm, in classe C1 di reazione al fuoco con omologazione del Ministero dell'Interno e marchio di conformità e/o dichiarazione di conformità.

ISOLAMENTO TERMICO TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO: spessori

SPESSORI ISOLAMENTO IN FUNZIONE DEL DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm)
LEGGE N.10/91, D.P.R. N.412/93 (ALLEGATO "B")

TIPO DI POSA	< 20	DA 20 A 39	DA 40 A 59	DA 60 A 79	DA 80 A 99	> 100
IN TRACCIA	9	9	13	19	19	25
IN VISTA ALL'INTERNO (finitura esterna in P.V.C.)	13	19	19	25	32	32
IN VISTA ALL'ESTERNO (finitura esterna in lamierino di alluminio) E NEI LOCALI NON RISC. (finitura esterna in P.V.C.)	25	32	40	50	60	60

DISTANZE MASSIME FRA SUPPORTI tubazioni in acciaio

DIAMETRO	ORIZZONTALE metri	VERTICALE metri
fino a 3/4"	1.60	1.80
1" – 1"1/2	2.00	2.50
2" – 2"1/2	2.50	3.00
3"	3.00	4.50
4" – 5"	4.00	5.50

DISTANZE MASSIME FRA SUPPORTI tubazioni in rame

DIAMETRO	ORIZZONTALE metri	VERTICALE metri
6 – 8	0.80	1.00
10 – 12	1.00	1.30
14 – 18	1.50	2.00
22 – 28	1.70	2.20
35 – 42	2.20	2.70

DIMENSIONI TIRANTI FILETTATI

DIAMETRO	DIAMETRO BARRA mm	DISTANZA DAL PUNTO FISSO	LUNGHEZZA MIN. TIRANTE
fino a 2"	8	fino a 20 m	0,30 m
2"1/2 – 4"	10	da 20 a 30 m	0,70 m
5" – 8"	16	da 30 a 40 m	1,20 m

Pompa di calore aria/acqua condizionamento invernale/estivo MIDEA, mod. BELARIA TWIN SR 32
- Potenza riscaldamento = 24,2 kW (35/80°C / -7°C)
- Potenza raffreddamento = 26,5 kW (12°C / +35°C)
- Dimensioni (HxLxP) = 1.395x1.934x0.908 mm
- Peso = 350 kg
- Alimentazione = 400V/3N/50Hz

COPERTURA PALAZZINA UFFICI

Archivio Giunta - Prot. 01/07/2024 P139387 - Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da BIZZARRI WILLIAM