

STUDIO TECNICO
P.I. FABIO CARETTI
Via Davia n.9/b
S. Giovanni in Persiceto (BO)

COMMITTENTE
Venturi Ambiente snc
Via Amedeo Zanini, 2-4
Anzola dell'Emilia (BO)

DESTINAZIONE
Venturi Ambiente snc
Via Amedeo Zanini, 2-4
Anzola dell'Emilia (BO)

CIRCUITO DI POTENZA
QUADRO CORRENTE CONTINUA

FILE
Schema elettrico unifilare


FOGLIO
1 di 2

DATA
18.04.2024

COMMESSA
*

RIF. PROT.
P045/24

POTENZA DISTRIBUIBILE	kW32.56
TENSIONE DI ESERCIZIO	V 400
TENSIONE C.TI AUSILIARI	V 230
CORRENTE CORTO CIRCUITO	ka < 6
DIMENSIONI	mm
36 MODULI	IP 66



DENOMINAZIONE		INVERTER 1 HUAWAI SUN2000-30KTL		FUSIBILE PROTEZIONE STRINGA 1	GENERATORE FOTOVOLTAICO	FUSIBILE PROTEZIONE STRINGA 2	GENERATORE FOTOVOLTAICO	FUSIBILE PROTEZIONE STRINGA 3	GENERATORE FOTOVOLTAICO	FUSIBILE PROTEZIONE STRINGA 4	GENERATORE FOTOVOLTAICO
RIFERIMENTO IN MORSETTIERA											
INTERRUTTORE	curva n. poli / I. nominale potere di interruzione kA										
DIFFERENZIALE	sensibilità / tempo int. A/sec.										
SALVAMOTORE	n. poli / I. nominale campo regol. termica A										
TELERUTTORE	n. poli / I. nominale tensione V										
FUSIBILE	I. nominale tensione primaria tensione secondaria potenza VA			2P 16A	16A	2P 16A	16A	2P 16A	16A	2P 16A	
TRASFORMATORE											
RELE'	n. poli / I. nominale tensione taratura										
RELE' TERMICO	tipo										
CONDUTTORE	composizione										
NOTE											

