



VSE

VSE S.r.l.

PIAZZALE CADORNA N. 14 - MILANO (MI)
C.F. 02607460223 e P.IVA 13156270962
REA MI - 2615671



Regione Emilia - Romagna

Comuni di Monticelli d'Ongina e San Pietro in Cerro

Provincia di Piacenza

AUTORIZZAZIONE UNICA

Titolo:
Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
"MONTICELLI D'ONGINA"

Oggetto:
PROGETTO PREVENZIONE INCENDI DICHIARAZIONE

Codifica Elaborato


VVF DICH

Impresa/Studio di progettazione:



Via dell'Industria, 1 - 60027 Osimo (AN) T. +39 071 7231280 F. +39 071 7235455
Web www.weplaningegneria.it Email info@weplaningegneria.it Pec weplanstudio@pec.it

Progettista:



Dott. Ing. Michele BALEANI
Ordine degli Ingegneri prov. Ancona n. 2349



Latitudine: 45,060661°
Longitudine: 9,921256°

Cod. File:

VVF.DICH_MONTICELLI_D'ONGINA_PD_00.pdf

Scala:

-

Formato:

A4

Codice:

PD

Rev.

00

Rev.	Data	Descrizione revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
0	07/2024	Prima emissione	Ing. Michele Baleani	Ing. Michele Baleani	Ing. Michele Baleani
1	mm/aaaa				
2	mm/aaaa				

r_emiro.Giunta - Prot. 23/10/2024.1196069.E Copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente da RICCIERI MATTEO, Baleani Michele

In riferimento alla Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da parte della società VSE S.r.l. sito nei Comuni di Monticelli d'Ongina e San Pietro in Cerro (PC), nell'ambito degli obblighi connessi alle attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del D.P.R. n.151 del 1 Agosto 2011 si fa presente che le attività svolte non ricadono in tale elenco in quanto non superano i limiti per l'assoggettabilità.

Impianto fotovoltaico installato a terra con a servizio trasformatori elettrici trifase in resina.

Tale Attività non ricade nell'elenco delle Attività Soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del D.P.R. n.151 del 1 Agosto 2011, in quanto:

- L'impianto fotovoltaico è a terra e non installato su di una attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco;
- Il trasformatore è una macchina elettrica in resina dove non vi è presenza di liquidi isolanti combustibili, pertanto non si configura l'Attività n. 48.


Pertanto non sussiste nessun obbligo di presentare la richiesta di parere di conformità antincendio ai sensi dell'art.4 comma 6 D.P.R. n. 151 del 1 Agosto 2011

Le opere saranno comunque realizzare nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e verranno rispettati i limiti e gli obblighi in conformità al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Osimo 29/07/2024

Il Professionista Antincendio

Dott. Ing. Michele Baleani



ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI ANCONA
Dott. Ing. Michele BALEANI
ABILITAZIONE PREV. INCENDI
AN02349100394