



- (1a) Sistema porette, a traliccio d'aria pieno tipo "Palo Gatto" per arrivo linee RTN
Enel DS 5301/5 h= 15m
- (1b) Terminali aria-cavo con isolatori polimerici installati su supporti reticolari per connessione al cavo in isolamento XLPE 87/150kV Umax 170kV formazione minimo 3x1x630 mm²
- (2) Trasformatore di tensione capacitivo per reti a tensione 150 kV; unificazione Enel: Y 46
- (3) Sezionatore tripolare orizzontale 145-170 kV con lame di messa a terra (a comando manuale) Unificazione Enel:
Y 117/1-2 montaggio su sostegno unif. ENEL LS 6016
- (4) Sistema sbarre parallelo di tipo "semplice"
modulo in composizione unif. Enel: DD 3101
Conduttori in lega Al 100/90mm I max 1250A Icc 31,5kA
- (5) Trasformatore di corrente 170 kV con sostegno unificazione
Enel: Y 35
- (6) Sezionatore tripolare orizzontale 132-150 kV con sostegno
unif. Enel: Y 116/1-2
- (7) Interruttore tripolare in SF6 170 kV con sostegno unificazione
Enel: Y 7
- (8) Sostegno tripolare T 132-150 kV per supporto sbarre in
tubo Ø 100/90;unif. Enel: Y 96/1-2 LS6096/2 H=5.350 mm
- (9) Sezionatore tripolare orizzontale 132-150 kV con sostegno
unif. Enel: Y 116/3-4
- (10) Scaricatore di sovratensione ad ossido metallico senza
spinterometri per reti a 150 kV; unif. Enel LY 59
- (11) Sezionatore tripolare a T 132-150 kV; unif. Enel Y 96/1-2
LS 6096/1 H=4.850 mm con isolatori LJ1002/5
- (12a) Trasformatore di potenza trifase AT/MT con livello di potenza
sonora ridotto, tipo ONAN 25MVA (Es. TR VERDE)
Yyn0 150±8x1,5/21,6; unific. Enel DT 1091
- (12b) Trasformatore di potenza trifase AT/MT con livello di potenza
sonora ridotto, tipo ONAN 25MVA (Es. TR ROSSO)
Yyn0 150±8x1,5/21,6; unific. Enel DT 1091
- (13) Armadietto per morsetteria smistamento cavi e aux in AT;
unif. Enel: Q 1907A2NCI
- (14) Armadietto per morsetteria smistamento cavi Trasformatore;
unif. Enel: DQ 1910A2NCI
- (15) Sostegno cavi Trasformatore (arrivo linee MT)
- (16) Bobina di sbarramento per impianti ad onde convogliate (unif. Enel LY
61/3) con dispositivo di accoppiamento (unif. Enel LY 66/2)

entro giunta Procr. 23/10/2014.1196144-2 -Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ROCCIERI MATTEO, Vice Giorgio Giuseppe