File originale firmato digitalmente da: RICCIERI MATTEO, Vice Giorgio Giuseppe
Protocollo n.0001170/2024 del 19/08/2024 - Copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente



Rete magliata posta a quota −0.80 dal piano di calpestio del piazzale, in conduttore CU ø 10.5 (vedere Dis. n. C1002) ml. 950 + 50 (TOLLERANZA)

Conduttore periferico in CU ø 10.5 posato dalle quote della rete magliata alle quote dell'anello periferico ml. 220 + 12 (TOLLERANZA)

Anello periferico in conduttore CU ø 10.5 (vedere Dis. n. C1002) posato a quota −1.40 dal piano di calpestio soprastante ml. 315 + 16 (TOLLERANZA)

Conduttori di connessione in CU ø 14.7 (vedere Dis. n. C1001) ml. 440

Conduttori di connessione in CU ø 10.5 (vedere Dis. n. C1002) ml. 200

Paletti di terra a quota −1.40 dal piano di calpestio Lunghezza ml. 3 (vedere Dis. n. M1206) n. 13

N. 6 punti di interconnessione per carpenteria vasca GER 22

Punti di interconnessione tra conduttori in Cu

Collegamento scaricatore con conduttore ø14.7 per collegamento diretto – m.6 fuori terra per ogni apparecchio

VSE S.r.l.
PIAZZALE CADORNA N. 14 - MILANO (MI)
C.F. 02607460223 e P.IVA 13156270962
REA MI - 2615671

Regione Emilia - Romagna

Comuni di Monticelli d'Ongina e San Pietro in Cerro

Provincia di Piacenza

AUTORIZZAZIONE UNICA

Titolo:

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica

"MONTICELLI D'ONGINA"

Oggetto:

PLANIMETRIA RETE DI TERRA OPERE DI RETE

Codifica Elaborato: 30

Impresa/Studio di progettazione:

INGVEPROGETTI s.r.l.
IMMAGINIAMO IL FUTURO

Progettista:

Latitudine: 45° 3'37.50"N
Longitudine: 9°55'15.99"E

Cod. File:	Scala:	Formato:	Codice:	Rev.:
CRM30-Planimetria rete di terra opere di rete		-	PD	00

Rev.	Data	Descrizione revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
0	mm/aaaa	Prima emissione	..	..	..
1	mm/aaaa				
2	mm/aaaa				