

SEZIONE A-A' - SCALA 1:200



SEZIONE B-B' - SCALA 1:200

SEZIONE C-C' - SCALA 1:200



SEZIONE D-D' - SCALA 1:200



PLANIMETRIA DI INDIVIDUAZIONE

CARATTERISTICHE INVERTER SUNGROW SG350 HX

Distanza minima da altri inverter
(separata/distanza a pareti da ventilare)

DATI DI INGRESSO	
MPP INTERVALLO DI TENSIONE	300-1500W
MASSIMA TENSIONE CC (VCC MAX	1500 V
CORRENTE MASSIMA I ACC	40 A
DATI DI USCITA	
POTENZA NOMINALE P AC	320000W
POTENZA MASSIMA PM AC	352000 W
CORRENTE NOMINALE	254 A
TENSIONE	800 V
DIMENSIONI (A x L x P)	1136 x 870 x 361 mm
PESO	114 Kg
RENDIMENTI	
RENDIMENTO MASSIMO	99.02 %
RENDIMENTO EUROPEO	98.8%
GRADO DI PROTEZIONE	IP65

CARATTERISTICHE MODULO FOTOVOLTAICO TRINASOLAR VERTEX TSM-DE21 720 W

Area su cui cambiare tipo dei moduli di Bisaggio

POTENZA NOMINALE	720W
TENSIONE MPPT	41.30 V
CORRENTE MPPT	17.44 A
TENSIONE VO	49.4 V
CORRENTE DI CORTO	18.49 A
NOCT	40.9°
COEFFICIENTE DI POTENZA	-0.34%°C
TIPO CELLE	SILICIO MONOCRIST.
PESO	38.3 Kg
DIMENSIONI	2.384 x 1.303 x 33 mm
TOLLERANZA POTENZA	0/+5W

SEZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO

SOTTOCAMPO A1	
POTENZA DI PICCO	1.612,80 kW
POTENZA NOMINALE	1.600,00 kW
NUMERO MODULI	2.240
INVERTER	5
STRINGHE	80
SOTTOCAMPO A2	
POTENZA DI PICCO	2.036,16 kW
POTENZA NOMINALE	1920,00 kW
NUMERO MODULI	2.828
INVERTER	6
STRINGHE	101
SOTTOCAMPO A3	
POTENZA DI PICCO	2.036,16 kW
POTENZA NOMINALE	1920,00 kW
NUMERO MODULI	2.828
INVERTER	6
STRINGHE	101
SOTTOCAMPO A4	
POTENZA DI PICCO	1.270,08 kW
POTENZA NOMINALE	1.262,40 kW
NUMERO MODULI	1.764
INVERTER	4
STRINGHE	63

CARATTERISTICHE COMPLESSIVE IMPIANTO AGRIVOLTAICO

POTENZA DI PICCO	6.955,20 kW
POTENZA NOMINALE	6.702,40 kW
NUMERO MODULI	9.660

CARATTERISTICHE COMPLESSIVE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

POTENZA DI PICCO	18.043,20 kW
POTENZA NOMINALE	17.491,84 kW
NUMERO MODULI	25.060

CARATTERISTICHE COMPLESSIVE IMPIANTO

POTENZA DI PICCO	24.998,40kW
POTENZA NOMINALE	24.194,24 kW
NUMERO MODULI	34.720

SEZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

SOTTOCAMPO F1	
POTENZA DI PICCO	1955,52 kW
POTENZA NOMINALE	1920,00 kW
NUMERO MODULI	2.714
INVERTER	6
STRINGHE	97
SOTTOCAMPO F2	
POTENZA DI PICCO	1995,84 kW
POTENZA NOMINALE	1920,00 kW
NUMERO MODULI	2.772
INVERTER	6
STRINGHE	99
SOTTOCAMPO F3	
POTENZA DI PICCO	1935,36 kW
POTENZA NOMINALE	1920,00 kW
NUMERO MODULI	2.688
INVERTER	6
STRINGHE	96
SOTTOCAMPO F4	
POTENZA DI PICCO	1491,84 kW
POTENZA NOMINALE	1491,84 kW
NUMERO MODULI	2.072
INVERTER	5
STRINGHE	74
SOTTOCAMPO F5	
POTENZA DI PICCO	1713,40 kW
POTENZA NOMINALE	1600,00 kW
NUMERO MODULI	2.380
INVERTER	5
STRINGHE	85
SOTTOCAMPO F6	
POTENZA DI PICCO	1975,68 kW
POTENZA NOMINALE	1920,00 kW
NUMERO MODULI	2.744
INVERTER	6
STRINGHE	98
SOTTOCAMPO F7	
POTENZA DI PICCO	1995,84 kW
POTENZA NOMINALE	1920,00 kW
NUMERO MODULI	2.772
INVERTER	6
STRINGHE	99
SOTTOCAMPO F8	
POTENZA DI PICCO	1973,48 kW
POTENZA NOMINALE	1920,00 kW
NUMERO MODULI	2.744
INVERTER	6
STRINGHE	98
SOTTOCAMPO F9	
POTENZA DI PICCO	1290,24 kW
POTENZA NOMINALE	1280,00 kW
NUMERO MODULI	1.792
INVERTER	4
STRINGHE	64
SOTTOCAMPO F10	
POTENZA DI PICCO	1713,40 kW
POTENZA NOMINALE	1600,00 kW
NUMERO MODULI	2.380
INVERTER	5
STRINGHE	85

VSE S.r.l.
PIAZZALE CADORNA N. 14 - MILANO (MI)
C.F. 03007960253 e P.IVA 12120277966
REA MI - 2615671

Regione Emilia - Romagna

Comuni di Monticelli d'Ongina e San Pietro in Cerro

Provincia di Piacenza

AUTORIZZAZIONE UNICA

Titolo:

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica

"MONTICELLI D'ONGINA"

Oggetto: SEZIONI DI IMPIANTO

Codice elaborato: A 06

Progettista/Studio di progettazione:

WEPLAN
S.A.S. DI S.P. & ...
Via Cremona, 2 - 26100 CREMONA
Tel. 0372 ... - Fax 0372 ...
P.IVA 01 ...

Progettista:

Latitudine: 45.2600842°
Longitudine: 9.9600000°

Cod. File:	Scala:	Formato:	Colore:	Rev.:
TAV-A06_MONTICELLI_D'ONGINA_PD_00.dwf	1:200	PERS.	PD	00

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
0	07/2024	Prima emissione	Ing. Nicholas Belassi	Ing. Nicholas Belassi	Ing. Nicholas Belassi
1	00/0000				
2	00/0000				