

PLANIMETRIA LAYOUT DI IMPIANTO - SCALA 1:500

LEGENDA

Simbolo	Descrizione
	CONFINE DI PROPRIETÀ
	DISTANZA DI RISPETTO DAI CONFINI (20.00 m)
	VEGETAZIONE ESISTENTE
	LINEA FOGNATURA
	DISTANZA DI 300 m rispetto all'autostrada
	DISTANZA DI RISPETTO DALL'AUTOSTRADA (30.00 m)
	DISTANZA DI RISPETTO DALLE STRADE INTERNE (10.00 m)
	DISTANZA DI RISPETTO DALLE STRADE DI TIPO F (20.00 m)
	DISTANZA DI RISPETTO DALLA FERROVIA (30.00 m)
	DISTANZA DI RISPETTO DALLA LINEA AT - (25.00 + 25.00 m)
	DISTANZA DI RISPETTO DALLA LINEA AT - (16.00 + 16.00 m)
	DISTANZA DI RISPETTO DALLA LINEA MT - (8.00 + 8.00 m)
CG	CABINA AT GENERALE
CR	CONTROL ROOM
CN	CONTAINER RICAMBI
SC A.1	CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT IMPIANTO AGRIVOLTAICO SOTTOCAMPO A1
SC A.2	CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT IMPIANTO AGRIVOLTAICO SOTTOCAMPO A2
SC A.3	CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT IMPIANTO AGRIVOLTAICO SOTTOCAMPO A3
SC A.4	CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT IMPIANTO AGRIVOLTAICO SOTTOCAMPO A4
SC F.1	CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOTTOCAMPO F1
SC F.2	CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOTTOCAMPO F2
SC F.3	CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOTTOCAMPO F3
SC F.4	CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOTTOCAMPO F4
SC F.5	CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOTTOCAMPO F5
SC F.6	CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOTTOCAMPO F6
SC F.7	CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOTTOCAMPO F7
SC F.8	CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOTTOCAMPO F8
SC F.9	CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOTTOCAMPO F9
SC F.10	CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOTTOCAMPO F10
	INVERTER
	MODULI FOTOVOLTAICI
	STRADE BATTUTE ESISTENTI RINFORZATE CON STABILIZZATO E GHIAIA
	STRADE O PIAZZALI DI PROGETTO
	STRADE ESISTENTI
	RECINZIONE PERIMETRALE DI PROGETTO CON RETE METALLICA E PALI INFISSI AL SUOLO (H=2.20)
	CANCELLI DI INGRESSO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
	FASCIA DI INSERIMENTO DELLE MITIGAZIONI PERIMETRALI
	GUADO DEL FOSSO REALIZZATO CON CIOTTOLAME PERMEABILE, DIAMETRO 10 cm
N.	NUMERAZIONE ACCESSI

LEGENDA	ESISTENTE	DA DEMOLIRE	PROGETTO
Cabina primaria			
Cabina di consegna (standard ENEL DG2061 Ed.09)			
Linea elettrica MT AEREA NUDA			
Linea elettrica MT in CAVO AEREO			
Linea elettrica MT in CAVO INTERRATO			
Linea elettrica BT CAVO AEREO			
Linea elettrica AT AEREA			
Armadio stradale di derivazione BT			

CARATTERISTICHE INVERTER SUNGROW SG350 HX

Distanza minima da altri inverter, apparecchiature o pareti (in centimetri)

DATI DI INGRESSO	
MPP INTERVALLO DI TENSIONE	500-1500W
MASSIMA TENSIONE CC UCC MAX	1500 V
CORRENTE MASSIMA I ACC	40 A
DATI DI USCITA	
POTENZA NOMINALE P AC	320000W
POTENZA MASSIMA Pm AC	352000 W
CORRENTE NOMINALE	254 A
TENSIONE	800 V
DIMENSIONI (A x L x P)	1136 x 870 x 361 mm
PESO	116 Kg
RENDIMENTI	
RENDIMENTO MASSIMO	99.02 %
RENDIMENTO EUROPEO	98.8%
GRADO DI PROTEZIONE	IP65

CARATTERISTICHE MODULO FOTOVOLTAICO TRINASOLAR VERTEX TSM-DE21 720 W

POTENZA NOMINALE	720W
TENSIONE MPPT	41.30 V
CORRENTE MPPT	17.44 A
TENSIONE V0	49.4 V
CORRENTE DI CORTO	18.49 A
NOCT	43,0°
COEFFICIENTE DI POTENZA	-0,34%/°C
TIPO CELLE	SILICIO MONOCRIST.
PESO	38.3 Kg
DIMENSIONI	2.384 x 1.303 x 33 mm
TOLLERANZA POTENZA	0~+5W

Area su cui centrare l'asse del morsetto di fissaggio

SEZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO

	POTENZA DI PICCO	POTENZA NOMINALE	NUMERO MODULI	INVERTER	STRINGHE
SOTTOCAMPO A1	1.612,80 kW	1.600,00 kW	2.240	5	80
SOTTOCAMPO A2	2.036,16 kW	1920,00 kW	2.828	6	101
SOTTOCAMPO A3	2.036,16 kW	1920,00 kW	2.828	6	101
SOTTOCAMPO A4	1.270.08 kW	1.262,40 kW	1.764	4	63

SEZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

	POTENZA DI PICCO	POTENZA NOMINALE	NUMERO MODULI	INVERTER	STRINGHE
SOTTOCAMPO F1	1955,52 kW	1920,00 kW	2.716	6	97
SOTTOCAMPO F2	1995,84 kW	1920,00 kW	2.772	6	99
SOTTOCAMPO F3	1935,36 kW	1920,00 kW	2.688	6	96
SOTTOCAMPO F4	1491,84 kW	1491,84 kW	2.072	5	74
SOTTOCAMPO F5	1713,60 kW	1600,00 kW	2.380	5	85
SOTTOCAMPO F6	1975,68 kW	1920,00 kW	2.744	6	98
SOTTOCAMPO F7	1995,84 kW	1920,00 kW	2.772	6	99
SOTTOCAMPO F8	1975,68 kW	1920,00 kW	2.744	6	98
SOTTOCAMPO F9	1290,24 kW	1280,00 kW	1.792	4	64
SOTTOCAMPO F10	1713,60 kW	1600,00 kW	2.380	5	85

CARATTERISTICHE COMPLESSIVE IMPIANTO AGRIVOLTAICO

POTENZA DI PICCO	6.955,20 kW
POTENZA NOMINALE	6.702,40 kW
NUMERO MODULI	9.660

CARATTERISTICHE COMPLESSIVE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

POTENZA DI PICCO	18.043,20 kW
POTENZA NOMINALE	17.491,84 kW
NUMERO MODULI	25.060

CARATTERISTICHE COMPLESSIVE IMPIANTO

POTENZA DI PICCO	24.998,40 kW
POTENZA NOMINALE	24.194,24 kW
NUMERO MODULI	34.720



SCHEMA DI INDIVIDUAZIONE SOTTOCAMPI



PARTICOLARE SIEPE DI MITIGAZIONE - SCALA 1:20

VSE S.r.l.
PIAZZALE CADORNA N. 14 - MILANO (MI)
C.F. 02607460223 e P.IVA 13156270962
REA MI - 2615671

Regione Emilia - Romagna

Comuni di Monticelli d'Ongina e San Pietro in Cerro

Provincia di Piacenza

AUTORIZZAZIONE UNICA

Titolo:
Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
"MONTICELLI D'ONGINA"

Oggetto: PLANIMETRIA GENERALE STATO FUTURO SU CATASTALE

Codifica Elaborato: A 04

Impresa/Studio di progettazione: WEPLAN GROUP S.R.L.

Progettista: Dott. Ing. Michele BALEANI



Latitudine: 45,060661°
Longitudine: 9,921256°

Cod. File:	Scala:	Formato:	Codice:	Rev.:
TAV.A04_MONTICELLI_D'ONGINA_PD_00.pdf	1:500	PERS.	PD	00

Rev.	Data	Descrizione revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
0	07/2024	Prima emissione	Ing. Michele Baleani	Ing. Michele Baleani	Ing. Michele Baleani
1	mm/aaaa				
2	mm/aaaa				