

LEGENDA

- 1 TRASFORMATORE MT/AT - 30MVA (ONAN) - Vcc 12% - YNd11
 - 2 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE
 - 3 TRASFORMATORE DI CORRENTE
 - 4 INTERRUTTORE
 - 5 TRASFORMATORE DI TENSIONE
 - 6 SEZIONATORE ORIZZONTALE CON LAME DI TERRA
 - 7 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE E TERMINALE CAVO
 - 8 CAVIDOTTO AT XLPE 132 kV Al 630 mmq
 - 9 AREA VERDE
 - 10 AREA ASFALTATA
 - 11 AREA GHIAIETTO
 - 12 CANCELLO SCORREVOLE
 - 13 ILLUMINAZIONE PERIMETRALE
- RECINZIONE ESTERNA





Three Bar/row



Firmato digitalmente da:
BIZZARRI GIACOMO
Data: 05/12/2024 15:02:38

NOTE:

- LA RECINZIONE PERIMETRALE ESTERNA E' CONFORME ALLA NORMA CEI 99-2 E SARA' REALIZZATA IN RETE METALLICA DI TIPO ORSOGRIL INSTALLATA SU UNA FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

25.10.2024	00	Emissione finale			G.Montella	L. Marabeti G. D'Amico	F.Boni Castagnetti
DATA	REV	DESCRIZIONE EMISSIONE			INCARICATO	VERIFICATO	APPROVATO
		ID Documento Committente COD055_FV_00052_BED		IMPIANTO: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare e relative opere connesse della potenza di 24,586 MWp Provincia di Piacenza Comune di Cortemaggiore, Località Morlenzo			
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale 		ID Documento Appaltatore 492252B		TITOLO: COD055_FV_00052_BED - PIANTE PROSPETTI E SEZIONI SSE			
FOGLIO	SEGUE	DI	FORMATO				
1	2	2	A2	DIS. N.	2	scala: 1 : 200	
NOME FILE:							

