


PIANTA SOPPALCHI / PASSERELLA livello +4,80



LEGENDA SIMBOLI	
	PULSANTE DI SGANCIO MT
	PULSANTE DI SGANCIO GENERALE
	PULSANTE DI SGANCIO SINGOLO REPARTO
	CENTRALE RILEVAZIONE INCENDIO
	CENTRALE IMPIANTO EVACUAZIONE FUMO E CALORE
	PANNELLO SEGNALE ALLARMI
	RIVELATORE COMBINATO OTTICO-TERMOVELOCIMETRICO
	RIVELATORE DI FUMO PUNTFORME OTTICO
	RIVELATORE DI FUMO LINEARE
	CAVO TERMOSENSIBILE POSIZIONATO LUNGO IL PERCORSO DEI PIPERACKS
	PULSANTE MANUALE DI AZIONAMENTO "ALLARME INCENDIO"
	DISPOSITIVO DI ALLARME OTTICO E ACUSTICO
	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE, 6kVA, AUTONOMIA 1h
	TERMOCAMERA
	ELETTROMAGNETE PER PORTE TAGLIAFUOCO CON SGANCIO DA IMPIANTO IRI

ATEX ZONE LEGEND COLOR:	
	ZONE 20
	ZONE 21
	ZONE 22
	AREA EXPLOSION SAFETY
	AREA ACCESSO VIETATO

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO)

REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI COLLAGENE, FOSFATO DI CALCIO E AROMI DA PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE IDONEI AL CONSUMO UMANO MEDIANTE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI PORZIONE DI FABBRICATO DA DEPOSITO A PRODUTTIVO - IMPIANTO SINTESI -

TITOLO: PLANIMETRIA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E SEGNALE ALLARME INCENDIO (IRAI):PASSERELLA E SOPPALCHI

Comittente: CASTELFRIGO LV  
Via Allende, 6 - 41051 Castelnovo Rangone (MO)  
legale rapp. Dott. Fara Mauro



Progettazione ambientale  
STUDIO ASSOCIATO NE MA  
dell'ing. David Negri e dell'ing. Mazzolini Roberta  
via Cavallotti, 67 - 40026 Imola (BO)

Progettista Architettonico, Strutturale e D.L., coordinamento generale  
STUDIO TECNICO ING. ALDO BARANI  
ing. Aldo Barani  
via della Pace, 170 - 41056 Vigonza (MO)

Progetto prevenzione incendi  
TERMOTECNICA POLTRONIERI  
Per. ind. Massimo Poltronieri  
via Tognoli del Gallo, 20 - 41125 Modena (MO) tel. 059 330043 - e-mail: massimo@termotecnicapoltronieri.it

Progetto generale impianti elettrici  
PROGETTAZIONE IMP. ELETTRICI  
Per. ind. Fabio Acerbi  
via Piemonte, 2 - 40041 Asola (MI) tel. 0394050083 - e-mail: fabio.acerbi@libero.it

Progetto generale impianti meccanici  
STUDIO ASSOCIATO BURANI E NOCETTI  
Per. ind. Paolo Burani  
via Garibaldi, 428 - 41124 Modena (MO) tel. 059440290 - e-mail: paolo@studioburani.it

CODICE TAVOLA :  
21-506-9

Codice interno:	21507 - DI-EL-PLN-009	data:	Novembre 2024
FASE:		scala:	REVISIONE VO

Tecnostar Due srl  
Via Memmori, 88  
41025 Spallamento (MO)  
MODENA - ITALY  
Tel. +39 059 736 0501  
Fax +39 059 736 0500  
info@tecnostardue.it  
www.tecnostardue.it