



MT	PULSANTE DI SGANCIO MT
MT	PULSANTE DI SGANCIO GENERALE
MT	PULSANTE DI SGANCIO SINGOLO REPARTO
A	CENTRALE RILEVAZIONE INCENDIO
A	CENTRALE IMPIANTO EVACUAZIONE FUMO E CALORE
MT	PANNELLO SEGNALAZIONE ALLARMI
MT	RILEVATORE COMBINATO OTTICO-TERMOVELOCIMETRICO
MT	RILEVATORE DI FUMO PUNTIFORME OTTICO
MT	RILEVATORE DI FUMO LINEARE
MT	CAVO TERMOSENSIBILE POSIZIONATO LUNGO IL PERCORSO DEI PAPERACKS
MT	PULSANTE MANUALE DI AZIONAMENTO 'ALLARME INCENDIO'
MT	DISPOSITIVO DI ALLARME OTTICO E ACUSTICO
MT	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE, 6kVA, AUTONOMA 7h
MT	TERMOCAMERA
MT	ELETTROMAGNETE PER PORTE TAGLIUOCO CON SGANCIO DA IMPIANTO IRI

ATEX	ZONE	LEGEND	COLOR:
ATEX	ZONE 20		
ATEX	ZONE 21		
ATEX	ZONE 22		
ATEX	AREA EXPLOSION SAFETY		
ATEX	AREA ACCESSO VIETATO		

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO)

REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI COLLAGENE, FOSFATO DI CALCIO E AROMI DA PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE IDONEI AL CONSUMO UMANO MEDIANTE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI PORZIONE DI FABBRICATO DA DEPOSITO A PRODUTTIVO - IMPIANTO SINTESIA[®] -

TITOLO: PLANIMETRIA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO (IRAI); PIANO TERRA

Committente: CASTELFRIGO LV
Via Allende, 6 - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
legale rapp. Dott. Fara Mauro

Progettazione ambientale
STUDIO ASSOCIATO NEMA
dell'ing. David Negri e dell'ing. Mazzolani Roberta
in carica di: architetto (IRAI)

Progettista Architettonico, Strutturale e D.L., coordinamento generale
STUDIO TECNICO ING. ALDO BARANI

ing. Aldo Barani
via Garibaldi, 100 - 41051 Rangone (MO)

Progetto prevenzione incendi
TERMOINTECNA POLTRONERI
Per. ind. Massimo Poltroneri

Progetto generale impianti elettrici
PROGETTAZIONE IMP. ELETTRICI
Per. ind. Fabio Acerbi

Progetto generale impianti meccanici
STUDIO ASSOCIATO BURANI E NOCETTI
Per. ind. Paolo Burani

via Garibaldi, 42B - 41124 Modena (MO) tel. 059 204040 - e-mail: p.burani@buraninocetti.it

CODICE TAVOLA: 21-506-8

Codice interno: 21507 - DI-EL-PLN-008

FASE: PROGETTO

REVISIONE: 01

DATA: 11/09/2024

PROGETTO: 21507 - DI-EL-PLN-008

Tecnico-Sar Due srl
via Mazzini, 18
41051 Rangone (MO)
tel. 059 204040
fax 059 204041
www.termostecnica.it

PROGETTO: 21507 - DI-EL-PLN-008