r_emiro.Giunta - Prot. 19/12/2024.1379885.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da POLTRONIERI MASSIMO

COPERTURA CAPANNONE ESISTENTE - LAVORAZIONE CICCIOLI

LEGENDA ANTINCENDIO

- EI-120 — Porta tagliafuoco ad anta certificata EI-120, con congegno di auto-chiusura
- EI-120 — Portone tagliafuoco scorrevole certificato EI-120, con sgancio di auto-chiusura
- EM — Elettro-Magnete per porte tagliafuoco, con sgancio da impianto IRAI
- EW-120 — Tenda tagliafuoco a gravità certificata EW-120, con sgancio di auto-chiusura
- IDc .. — N° identificativo compartimento antincendio (vedere anche relazione Cap. S.3)
- Pulsante manuale per azionamento IRAI "allarme incendio"
- E — Estintore portatile del tipo a CO2 da 5 kg in classe 113B
- E — Estintore portatile del tipo a polvere da 6 kg in classe 34A,233B,C
- E — Estintore portatile del tipo a schiuma da 6 kg in classe 75F
- E — Estintore carrellato del tipo a schiuma da 50 kg classe A-B4
- Idrante a parete DN 45 con manichetta da 20 m e lancia a più effetti
- Idrante soprassuolo DN 70x2 con manichetta da 25 m e lancia a più effetti
- Tubazioni Rete Idranti ESISTENTI
- Tubazioni Rete Idranti interrate in polietilene PN16 a norme UNI-EN 12201
- Tubazioni Rete Idranti sotto traccia in acciaio a norme UNI-EN 10255
- Tubazioni Rete Idranti a vista in acciaio a norme UNI-EN 10255
- Tubazioni Sprinkler interrata in polietilene PN16 a norme UNI-EN 12201
- Tubazioni Sprinkler a vista in acciaio scanalato a norme UNI-EN 10255
- Colonne verticali Rete Idranti / Sprinkler in acciaio filettato o scanalato
- S.6 SPRINKLER in ottone filettato risposta STANDARD, con bulbo RED apertura a 68°C marca VICTAULIC, per le seguenti protezioni:
  COMPARTIMENTO LOCALE POLVERI/FARINE (IDc-5)
  - solo soffitto ugelli STANDARD – UPRIGHT diam. 1/2 – K 80 (V2703)

  COMPARTIMENTO MAGAZZINO FARINE (IDc-7)
  - livello soffitto LARGE ORIFICE – PENDENT diam. 3/4 – K 115 (V3423)
  - livello intermedio LARGE ORIFICE – SIDEWALL diam. 3/4 – K 115 (V3409)
- F — S.7 Ambiti protetti da impianto automatico IRAI di rilevazione FUMO per allarme incendio e diffusione dell'allarme ottica ed acustica a tutta l'attività.
- G — Ambiti protetti da impianto automatico IRAI di rilevazione GAS per allarme fughe gas e diffusione dell'allarme ottica ed acustica a tutta l'attività.
- Pulsante d'emergenza dell'energia elettrica per SGANCIO MACCHINA REPARTO
- Ig — Pulsante d'emergenza dell'energia elettrica per SGANCIO GENERALE ATTIVITA'

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO)

REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI COLLAGENE, FOSFATO DI CALCIO E AROMI DA PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE IDONEI AL CONSUMO UMANO MEDIANTE CAMBIO DI DESTINAZIONE D' USO DI PORZIONE DI FABBRICATO DA DEPOSITO A PRODUTTIVO
- IMPIANTO SINTESIA® -

Titolo:

PREVENZIONE INCENDI - VARIANTE PROGETTO AMPLIAMENTO
PIANTA PIANO PRIMO / PASSERELLA 2 - strategie S5 / S6 / S7

Committente:

CASTELFRIGO LV
Via Allende, 6 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
legale rapp. Dott. Fara Mauro

Progettazione ambientale
STUDIO ASSOCIATO NE.MA
dott! ing. David Negrini e dott! ing. Mazzolani Roberta
via Cavour, 67 - 40026 Imola (BO)

Progettista Architettonico, Strutturale e D.L. , coordinamento generale
STUDIO TECNCNICO ING. ALDO BARANI
ing. Aldo Barani
via della Pace, 176 - 41058 Vignola (MA)

Progetto prevenzione incendi
TERMOTECNICA POLTRONIERI
Per. ind. Massimo Poltronieri
via Tignale del Garda, 39 - 41125 Modena tel. 059 330043 - e mail: massimo@termotecnicapoltronieri.it

Progetto generale impianti elettrici
PROGETTAZIONE IMP. ELETTRICI
Per. ind. Fabio Acerbi
via Fiorenza, 2 - 40041 Gaggio (BO) tel. 3394650683 - e mail: fabio.acerbi@libero.it

Progetto generale impianti meccanici
STUDIO ASSOCIATO BURANI E NOCETTI
Per. ind. Paolo Burani
via Giardini , 428 - 41124 Modena (MO) tel. 059346292 - e mail: paolo@studioburani.it

CODICE TAVOLA :

Tav. VF-109

Codice Interno:		data:	
21507 - DI-FF-PLN-019	FASE	Novembre 2024	REVISIONE VO
		scala: 1-100	

Tecno-Star Due srl
Via Marmorari, 88
41027 - Sallenbeno (MO)
MODENA - ITALY
Tel. - (0) 059 786 0501
Fax +39 059 786 0500
info@tecnostardue.it
www.tecnostardue.it

PROGETTO VARIANTE
PIANTA PIANO PRIMO livello +7,45 / 9,0 / 9,7 m