

LEGENDA PROTEZIONI

COD.	DESCRIZIONE	SIMB.	NOTE
27	Relè di minima tensione	V<	
25	Relè verificatore di sincronismo		
50	Relè di massima corrente 2a soglia (corto circuito)	I>>	
50N	Relè protezione da guasto omopolare di seconda soglia	I>>	
51	Relè di massima corrente 1a soglia (sovraccarico)	I>	
51N	Relè protezione da guasto omopolare di prima soglia	I>	Solo segnalazione Io guasto a terra
51L	Relè protezione di massima corrente per blocco rotore in marcia	I>	
51S	Relè protezione massima corrente statore	I>	
59	Relè di massima tensione	V>	
59N	Relè di massima tensione verso terra	V> ⏚	Solo segnalazione Io guasto a terra
64	Relè di protezione guasto a terra	Id ⏚	
46	Relè di prot.ne di massima corrente di sequenza inversa		
49	Relè di protezione immagine termica		
67N	Relè di protezione direzionale di terra		Solo segnalazione Io guasto a terra
86	Relè di blocco		
87T	Relè di protezione differenziale Trasformatore		

Regione Emilia-Romagna

Comune di Fiscaglia (FE)

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "FISCAGLIA" ED OPERE CONNESSE

Potenza Impianto 178,12 MWp

Proponente

LIO ENERGY ROSSO S.R.L.
VIA ARRIGO BOITO, 8 - 20121 - MILANO (MI)
P.IVA: 13676640967 – PEC: lioenergyrosso@legalmail.it

Progettazione

AREE TECNICHE S.R.L.
VIA G. FRESCOBALDI 8 - 44121
FERRARA (FE) - P.IVA: 02135640387
Tel.: +39 0532 209155
email: info@areetecniche.it

Specialistica

Coordinamento progettuale

SOLAR IT S.R.L.
VIA ILARIA ALPI 4 - 46100 - MANTOVA (MN) - P.IVA: 02627240209 - PEC: solarit@lamiapec.it
Tel.: +39 0425 1431056 - email: info@solaritglobal.com

Dati documento

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE AT/MT

LIVELLO PROGETTO	NOME ELABORATO	FILE NATIVO	DATA	SCALA
DEFINITIVO	PE-T02.1.pdf	22-040-PE T01_T02_0 Schema Unifilare ATMT_MTBT.dwg	16/04/2025	-

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	16/04/2025	PERMITTING	ATs	SOL	LIO

Regione Emilia-Romagna