

Spett.le  
FRI-EL SPA  
Piazza Piazza Della Rotonda, 2  
00186 Roma (RM)

Codice Rintracciabilità: 320021377

Oggetto: Validazione **Progetto Definitivo** dell'impianto di produzione alla rete di e-distribuzione - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI da realizzarsi in Via Pod A Sarsina Cp Quarto Ubi Imp Prod Verghereto(Fc), n° SNC Comune Sarsina, relativamente alla pratica 320021377.

Con la presente Vi comunichiamo, in merito al progetto definitivo da Voi inviato, l'esito **POSITIVO** della nostra verifica.

Come disposto dal TICA restiamo in attesa della presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.

Si allega alla presente email inviata il 14/06/2025 che si chiede di recepire come da confronto telefonico con ing. Mucci in data 17/06/2025

I nostri referenti Angelo Cortelazzi – Ivano Parisini che hanno in gestione la Sua richiesta, hanno i seguenti recapiti: [angelo.cortelazzi@e-distribuzione.com](mailto:angelo.cortelazzi@e-distribuzione.com) 329/2286632 – [ivano.parisini@e-distribuzione.com](mailto:ivano.parisini@e-distribuzione.com) 329/4305887.

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 803 500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: [www.e-distribuzione.it](http://www.e-distribuzione.it), per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

Cordiali Saluti

e-distribuzione S.p.A.

**Cortelazzi Angelo (Grids IT EMR)**

**Da:** Cortelazzi Angelo (Grids IT EMR)  
**Inviato:** sabato 14 giugno 2025 08:37  
**A:** Lucio Mucci  
**Cc:** Leonardo Zulian; Andrea Piovaticci; Leardini Massimo (Grids IT EMR); Parisini Ivano (Grids IT GPC); Marco Zanetti; Giovanni Mucciacciaro  
**Oggetto:** R: Pratica di connessione ID 320021377  
**Allegati:** RP25T2922381.pdf; RP25T2922380.pdf; RP25T2922378.pdf

Gentile Mucci, rilevo che in data 11/06 è stata riproposta la documentazione.

Nella Cabina di Quarto di Sarsina gli spazi sono contenuti ed il transito concesso – in via del tutto eccezionale – del cavo AT all'interno CP a motivo ridurre interferenze con ns cavi LN MT.  
E' quanto mai opportuno prevedere l'installazione di un interruttore con TA accorpati (al pari degli esistenti) che prevedono un interasse di 1200 mm in luogo di TA scorporati con interasse 2500 mm.  
Evidenzio che i TVC di linea debbono essere con tensione primaria 132 kV, e la bobina OCV non ha motivo (sia perché LN Utente, sia perché le OCV su cavo non funzionano)  
Per quanto attiene i TA, in ragione delle caratteristiche rappresentate, a quale tabella di unificazione e-distribuzione vi siete riferiti?

In attesa di suo cortese cenno.

Cordiali saluti.

**Da:** Cortelazzi Angelo (Grids IT EMR)  
**Inviato:** mercoledì 23 aprile 2025 21:03  
**A:** Lucio Mucci <Lucio.Mucci@fri-el.it>  
**Cc:** Leonardo Zulian <Leonardo.Zulian@fri-el.it>; Andrea Piovaticci <Andrea.Piovaticci@fri-el.it>; Leardini Massimo (Grids IT EMR) <massimo.lear dini@e-distribuzione.com>; Parisini Ivano (Grids IT GPC) <ivano.parisini@e-distribuzione.com>; Marco Zanetti <Marco.Zanetti@fri-el.it>; Giovanni Mucciacciaro <giovanni.mucciacciaro@alerion.it>  
**Oggetto:** R: Pratica di connessione ID 320021377

Gentile Mucci, a seguito sopralluogo di oggi in allegato la lettera di rigetto.

Cordiali saluti.

**Da:** Lucio Mucci <Lucio.Mucci@fri-el.it>  
**Inviato:** martedì 15 aprile 2025 14:14  
**A:** Marco Zanetti <Marco.Zanetti@fri-el.it>; Giovanni Mucciacciaro <giovanni.mucciacciaro@alerion.it>  
**Cc:** Leonardo Zulian <Leonardo.Zulian@fri-el.it>; Andrea Piovaticci <Andrea.Piovaticci@fri-el.it>; Cortelazzi Angelo (Grids IT EMR) <angelo.cortelazzi@e-distribuzione.com>; leardini Massimo (Grids IT EMR) <massimo.lear dini@e-distribuzione.com>; Parisini Ivano (Grids IT GPC) <ivano.parisini@e-distribuzione.com>  
**Oggetto:** I: Pratica di connessione ID 320021377

INTERNAL

Cari Marco e Giovanni,  
e-dis che ci legge in copia vorrebbe proporci un sopralluogo congiunto presso la CP Quarto per valutare assieme una soluzione alternativa al tracciato presentato.  
Abbiamo già ipotizzato una possibile soluzione (ne parliamo a voce) ma andrebbe verificato sul posto se lo riteniamo percorribile.  
Riuscite cortesemente a mettervi in contatto con e-dis al numero sotto e concordare una data ravvicinata?  
Questo è importante ai fini del rilascio del benestare/benestare condizionato,  
Grazie  
LM

**Da:** [angelo.cortelazzi@e-distribuzione.com](mailto:angelo.cortelazzi@e-distribuzione.com) (Cortelazzi Angelo (Grids IT EMR)) <[angelo.cortelazzi@e-distribuzione.com](mailto:angelo.cortelazzi@e-distribuzione.com)>

**Inviato:** venerdì 11 aprile 2025 14:03

**A:** Lucio Mucci <[Lucio.Mucci@fri-el.it](mailto:Lucio.Mucci@fri-el.it)>

**Cc:** Leardini Massimo (Grids IT EMR) <[massimo.lear dini@e-distribuzione.com](mailto:massimo.lear dini@e-distribuzione.com)>; Parisini Ivano (Grids IT GPC) <[ivano.parisini@e-distribuzione.com](mailto:ivano.parisini@e-distribuzione.com)>

**Oggetto:** Pratica di connessione ID 320021377

**CAUTION:** This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

INTERNAL

Gentile Mucci, in relazione alla pratica in oggetto, si rileva un tracciato cavo AT produttore che con ogni probabilità risulta interferente con diversi cavi LN MT di e-distribuzione: nella scelta tecnica ha avuto modo di confrontarsi con i colleghi della UT Forti-Cesena-Rimini? (rif. Leardini Massimo)

Per quanto attiene la misura fiscale di EE immessa/prelevata, dove prevedete di realizzarla?

In evidenza estratto CEI 0-16

NOTA TECNICA

CEI 0-16/2022/01




Figura 3 - Inserimento in antenna per Utenti attivi con linea interposta del Produttore

In attesa di cortese riscontro.

Cordiali saluti.

**Angelo Cortelazzi**

Unità Progettazione Lavori AT  
Area Regionale Emilia Romagna-PGL  
Grids Italia

---

Questo messaggio è da ritenersi di uso: PUBBLICO – **AZIENDALE** – RISERVATO AZIENDALE – RISTRETTO

---

Questa comunicazione è confidenziale e potrebbe contenere informazioni considerate privilegiate in base alla legge. Deve essere utilizzata esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stata ricevuta e ne è vietata qualsiasi forma di riproduzione senza esplicita autorizzazione. Qualora fosse stata ricevuta per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e di distruggere la copia in proprio possesso.