

Progetto costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico e opere connesse nei Comuni di Sala Bolognese(BO), Calderara di Reno (BO) e San Giovanni in Persiceto (BO), denominato "Pratello". Proponente: Sunstore S.r.l. Asseverazione tecnica attestante esclusione da iter valutativo Enac- Enav

Da sunstore_srl@pec.it <sunstore_srl@pec.it>

A protocollo@pec.enac.gov.it <protocollo@pec.enac.gov.it>,
operazioni.nordest@enac.gov.it <operazioni.nordest@enac.gov.it>,
funzione.psa@pec.enav.it <funzione.psa@pec.enav.it>

Data martedì 18 febbraio 2025 - 15:46

Spettabile Ente,

Si trasmette in allegato quanto riportato in oggetto.

Distinti saluti,
Sunstore Srl.

25.02.18_S0008_ENAC ENAV_Lettera di trasmissione.pdf.p7m

Asseverazione Enac Enav - Pratello.pdf.p7m

Tool pre -analisi Pratello.pdf

Spett.le
ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it
Direzione Operazioni Nord-Est
operazioni.nordest@enac.gov.it

Spett.le
ENAV S.p.A.
Direzione Servizi Navigazione Aerea - Funzione
Progettazione Spazi Aerei
funzione.psa@pec.enav.it

Prot. n. S0008/2025 SS

Bologna, lì 18 febbraio 2025

Oggetto: Progetto costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico e opere connesse nei Comuni di Sala Bolognese(BO), Calderara di Reno (BO) e San Giovanni in Persiceto (BO), denominato "Pratello".

Proponente: Sunstore S.r.l.

Asseverazione tecnica attestante esclusione da iter valutativo Enac- Enav

La Società **SUNSTORE SRL** con sede legale in via Matteotti n. 31/2 – 40129 Bologna (BO) con iscrizione presso il Registro delle imprese di Bologna n° BO - 569373, in persona del suo legale rappresentante Ing. Giuseppe Mastropieri nato [REDACTED] Partita Iva 04107121206, con riferimento alla Procedura in oggetto richiamata,

TRASMETTE

in allegato alla presente:

- Asseverazione a firma di un tecnico abilitato attestante l'esclusione dell'impianto in oggetto dall'iter valutativo per l'ottenimento del parere-nulla osta Enac – Enav;
- Report dell'utility di pre-analisi attestante l'assenza di interferenze per l'impianto in oggetto.

Distinti saluti,

SUNSTORE S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Ing. Giuseppe Mastropieri

ASSEVERAZIONE DA PARTE DI TECNICO ABILITATO

AI SENSI DELL'ART.76 DEL D.P.R. 445/2000 E SMI

Il Sottoscritto Ing. Fabio Domenico Amico

iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia Forlì Cesena al n.2679, in qualità di tecnico progettista incaricato, nell'ambito del progetto di un impianto agrivoltaico e di tutte le opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso da ubicarsi nei Comuni di Sala Bolognese (BO), Calderara di Reno (BO) e San Giovanni in Persiceto (BO), denominato "Pratello", consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come previsto dal artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.

DICHIARA

- Che, come previsto dagli Enti ENAC/ENAV, al fine di limitare il numero delle istanze di valutazione ai soli casi di effettivo interesse, è stata effettuata preliminarmente una valutazione sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare" scaricabile dal sito <https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea/verifica-preliminare> ;
- Che l'impianto agrivoltaico e le relative opere connesse saranno installati nella provincia di Bologna e sono identificati attraverso le seguenti coordinate geografiche (baricentro dell'area del progetto dell'impianto agrivoltaico): Latitudine: 44°36'19.74"N; Longitudine 11°16'30.67"E (WGS84).
- Che l'impianto agrivoltaico in oggetto risulta avere una distanza di circa 7,5 km dall'ARP (Airport Reference Point) dall'Aeroporto "Marconi" di Bologna, ossia una distanza superiore a 6 km (punto 2.f.2 – b) del documento di verifica Preliminare suddetto)

E ASSEVERA

- Che dalle verifiche è emerso che non sussiste nessuna delle condizioni descritte nel documento di Verifica Preliminare sopracitato applicabile agli impianti fotovoltaici (punto 2.f. 2 – a) e b)
- Che pertanto l'impianto in oggetto è escluso dall'iter valutativo per l'ottenimento del parere-nulla osta Enac – Enav.

Distinti saluti,

Bologna, lì 18/02/2025

Il Tecnico
Ing. Fabio Domenico Amico



Progetto costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico e opere connesse nei Comuni di Sala Bolognese(BO), Calderara di Reno (BO) e San Giovanni in Persiceto (BO), denominato "Pratello". Proponente: Sunstore S.r.l. Asseverazione tecnica attestante esclusione da iter valutativo Enac- Enav

Da **posta-certificata@pec.aruba.it** <posta-certificata@pec.aruba.it>

A **sunstore_srl@pec.it** <sunstore_srl@pec.it>

Data martedì 18 febbraio 2025 - 15:46

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/02/2025 alle ore 15:46:46 (+0100) il messaggio

"Progetto costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico e opere connesse nei Comuni di Sala Bolognese(BO), Calderara di Reno (BO) e San Giovanni in Persiceto (BO), denominato "Pratello".

Proponente: Sunstore S.r.l. Asseverazione tecnica attestante esclusione da iter valutativo Enac-Enav" proveniente da "sunstore_srl@pec.it"

ed indirizzato a "protocollo@pec.enac.gov.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec210312.20250218154645.103077.753.1.51@pec.aruba.it

datacert.xml

postacert.eml

smime.p7s

Progetto costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico e opere connesse nei Comuni di Sala Bolognese(BO), Calderara di Reno (BO) e San Giovanni in Persiceto (BO), denominato "Pratello". Proponente: Sunstore S.r.l. Asseverazione tecnica attestante esclusione da iter valutativo Enac- Enav

Da Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A sunstore_srl@pec.it <sunstore_srl@pec.it>

Data martedì 18 febbraio 2025 - 15:46

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/02/2025 alle ore 15:46:47 (+0100) il messaggio "Progetto costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico e opere connesse nei Comuni di Sala Bolognese(BO), Calderara di Reno (BO) e San Giovanni in Persiceto (BO), denominato "Pratello". Proponente: Sunstore S.r.l. Asseverazione tecnica attestante esclusione da iter valutativo Enac- Enav" proveniente da "sunstore_srl@pec.it" ed indirizzato a "funzione.psa@pec.enav.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec210312.20250218154645.103077.753.1.51@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Progetto costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico e opere connesse nei Comuni di Sala Bolognese(BO), Calderara di Reno (BO) e San Giovanni in Persiceto (BO), denominato "Pratello". Proponente: Sunstore S.r.l. Asseverazione tecnica attestante esclusione da iter valutativo Enac- Enav" sent by "sunstore_srl@pec.it", on 18/02/2025 at 15:46:47 (+0100) and addressed to "funzione.psa@pec.enav.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec210312.20250218154645.103077.753.1.51@pec.aruba.it

postacert.eml

dati-cert.xml

smime.p7s