



COMUNE NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA



REGIONE EMILIA ROMAGNA



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 24.001,11 kW

Denominazione Impianto:

“NOVI DI MODENA”

Ubicazione:

Comune Novi di Modena (MO)
Via Valle Bassa, snc

ELABORATO
060300

ATTESTAZIONE CONFORMITÀ MIMIT - CAVI ELICORDATI

Cod. Doc.: NOV-060300-R

Sviluppatore:



GRUPPO GEO S.R.L.
Viale F. Cavallotti, 153
63822 Porto San Giorgio (FM)
ITALY
P.IVA 02572290449

Scala: --

PROGETTO

Data:
15/07/2025

PRELIMINARE



DEFINITIVO



AS BUILT



Richiedente:

LIO ENERGY TAURUS S.R.L.
Via Arrigo Boito, 8
20121 Milano (MI)
ITALY
P.IVA 14219040962

Tecnici e Professionisti:

*Ing. Nicola Ventura:
Iscritto al n.8432 dell'Albo dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Bari*


Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato	Autorizzato
01	15/07/2025	PROGETTO DEFINITIVO	N.V.	N.V.	N.V.
02					
03					
04					

Il Tecnico:
Dott. Ing. Nicola Ventura



Il Richiedente:

LIO ENERGY TAURUS S.R.L.
(Il legale rappresentante Luca Raineri)

ELABORATO 060300	COMUNE di NOVI DI MODENA PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 24.001,11 KW	Data: 15/07/2025
	ATTESTAZIONE CONFORMITÀ MIMIT - CAVI ELICORDATI	Pagina 2 di 2

1. OGGETTO

Il presente documento è parte della documentazione relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio di un Impianto Agrivoltaico Avanzato conforme alle vigenti prescrizioni di legge con potenza di picco pari a **24.001,11 kW** da realizzare nel **Comune di Novi di Modena (MO)**.

L'impianto sarà del tipo grid connected e l'energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, con allaccio in antenna a 36 kV alla rete elettrica di Terna S.p.a.

Porto San Giorgio, li 15/07/2025

In Fede
Il Tecnico
(Dott. Ing. Nicola Ventura)



Allegati:

- ATTESTAZIONE CONFORMITÀ MIMIT - CAVI ELICORDATI ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.lgs. n.259/2003

LIO ENERGY TAURUS S.r.l.

Via Arrigo Boito, 8
20121 Milano (MI) - ITALY
P.IVA 14219040962

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Ispettorato territoriale (Casa del made in Italy)
dell'Emilia-Romagna, dell'Umbria e della
Marche
Via Nazario Sauro, 20 CAP: 40121 Bologna
dgst.div09@pec.mimit.gov.it
it.emiliaromagna@mise.gov.it

OGGETTO: Attestazione di conformità tecnica ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.lgs. n.259/2003 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale *ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 sul progetto di "intervento di Realizzazione di un Impianto Solare Agrivoltaico della Potenza di Picco pari a **24.001,11 kW** connesso alla Rete, Denominato "**NOVI DI MODENA**" da realizzarsi nel Comune di **Novi di Modena**, Provincia di **MODENA**, in località "**Via Valle Bassa, snc**". Proponente **LIO ENERGY TAURUS S.r.l.***

Con riferimento all'istanza di Autorizzazione in oggetto, Vi trasmettiamo in allegato:

- L'Attestazione di Conformità redatta ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis, del D.lgs n. 59/2003 – C.C. Elettroniche;
- La Dichiarazione del Procuratore responsabile che ha redatto l'Attestato di Conformità tecnica, in merito alla fase realizzativa dell'elettrodotto di cui all'oggetto

all'Ispettorato Territoriale che legge per conoscenza, si fa presente che tutta la documentazione a corredo della pratica di Autorizzazione Amministrativa è depositata presso l'Ufficio dell'Amministrazione in indirizzo, competente al rilascio dell'autorizzazione unica.

Milano li 15/07/2025

In fede
LIO ENERGY TAURUS S.r.l.
(Amministratore Unico)
LUCA RAINERI



Allegati:

- n. 1 Attestazione di conformità
- n. 1 Dichiarazione

OGGETTO: Attestazione di conformità tecnica ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.lgs. n.259/2003 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 sul progetto di "intervento di Realizzazione di un Impianto Solare Agrivoltaico della Potenza di Picco pari a **24.001,11 kW** connesso alla Rete, Denominato "**NOVI DI MODENA**" da realizzarsi nel Comune di **Novi di Modena**, Provincia di **MODENA**, in località "**Via Valle Bassa, snc**". Proponente **LIO ENERGY TAURUS S.r.l.**

Il sottoscritto **LUCA RAINERI** nato [REDACTED] in qualità di **Amministratore Unico** della Società **LIO ENERGY TAURUS S.r.l.** C.F./P.IVA **14219040962**.con sede legale in **MILANO (MI)**, Cap **20121**, via **Arrigo Boito n. 8**, Tel: **+39 3409024490** indirizzo email: **luca@lio.energy** indirizzo PEC: **lioenergytaurus@legalmail.it**, rilascia sotto la propria responsabilità, la seguente

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

1. L'elettrodotto sotterraneo in oggetto, è stato progettato con conduttori in cavo cordato ad elica e pertanto rientra nella disciplina di cui al comma 2-bis dell'art. 95 del D.lgs. n. 259/2003;
2. Il tracciato dell'elettrodotto è riportato nella **planimetria allegata/piano tecnico allegato**;
3. La/e **sezione/i costruttiva/e di progetto dell'elettrodotto** sopra definito è/sono riportata/e **in allegato**;
4. Il progetto prevede che nei tratti in avvicinamento per incroci e/o parallelismi con linee di telecomunicazioni interrato, la sezione costruttiva dell'elettrodotto viene adeguata in modo da assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nella Norma CEI 11-17 capitolo 6 (coesistenza tra cavi di energia e altri servizi tecnologici interrati) in materia di distanze e protezioni reciproche tra gli impianti e linee stesse;
5. Le caratteristiche tecniche proprie della tipologia dei componenti dell'elettrodotto (cavi cordati ad elica) e il rispetto della normativa tecnica sopracitata relativa alle modalità di posa dei cavi nei tratti in avvicinamento per incroci e/o parallelismi con linee di telecomunicazioni di cui al punto precedente, escludono che possa verificarsi il manifestarsi di fenomeni induttivi e/o altri fenomeni di interferenza tra linee elettriche e le linee di telecomunicazione eventualmente presenti in prossimità del tracciato dell'elettrodotto in progetto, in qualsiasi condizione di esercizio e guasto;
6. Per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto in esame **la legislazione e le normative tecniche applicabili sono nel dettaglio le seguenti:**
 - R.D. n. 1775/1933: "Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici";
 - L. n. 339/1986: "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche esterne";
 - D.M. n. 449 del 21.3.1988: "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne";
 - D.M. n. 1260 del 16.1.1991: "Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche esterne";

- D.M. del 5.8.1998: “Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio delle linee elettriche esterne”;
- D.Lgs. n. 259/2003, artt. 95 e s.m.i.; 97 e 98: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- **Norma CEI 11-17 ed. luglio 2006 fascicolo 8402;**
- **Norme CEI 103-2 ed. dicembre 2006 fascicolo 8598;**
- **Norme CEI 103-6 ed. dicembre 1997 fascicolo 4091.**

In fede
LIO ENERGY TAURUS S.r.l.
(Amministratore Unico)
LUCA RAINERI



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'L. Raineri', is written over a horizontal line.

Saranno Allegati: Planimetria elettrodotto e/o Piano Tecnico;
Sezione/i costruttiva/e di progetto dell'elettrodotto.

OGGETTO: Attestazione di conformità tecnica ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.lgs. n.259/2003 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 sul progetto di "intervento di Realizzazione di un Impianto Solare Agrivoltaico della Potenza di Picco pari a **24.001,11 kW** connesso alla Rete, Denominato "**NOVI DI MODENA**" da realizzarsi nel Comune di **Novi di Modena**, Provincia di **MODENA**, in località "**Via Valle Bassa, snc**". Proponente **LIO ENERGY TAURUS S.r.l.**

Dichiarazione sulla fase realizzativa del Procuratore responsabile che ha redatto l'attestazione di conformità ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.lgs. n. 259/2003 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Il sottoscritto **LUCA RAINERI** nato [redacted] in qualità di **Amministratore Unico** della Società **LIO ENERGY TAURUS S.r.l.** C.F./P.IVA **14219040962**.con sede legale in **MILANO (MI)**, Cap **20121**, via **Arrigo Boito n. 8**, Tel: **+39 3409024490** indirizzo email: **luca@lio.energy** indirizzo PEC: **lioenergytaurus@legalmail.it**, rilascia sotto la propria responsabilità, la seguente

DICHIARAZIONE

- nella fase di realizzazione dell'elettrodotto verranno rispettati il progetto e le prescrizioni tecniche applicabili evidenziate nell'Attestazione;
- nella fase di costruzione dell'elettrodotto e, segnatamente, nel corso di esecuzione dei lavori di scavo propedeutici alla successiva posa in opera delle tubazioni di protezione (tubi pvc/polietilene, rigidi/pieghevoli, conformi alla norma CEI 23-46) e dei cavi elicordati, ove venga riscontrata la presenza di linee di telecomunicazioni nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto, vale a dire in caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra l'elettrodotto stesso e le linee di telecomunicazioni, verranno rispettate le prescrizioni della norma CEI 11-17 capitolo 6 (Coesistenza tra cavi di energia ed altri servizi tecnologici interrati);
- al termine della costruzione dell'elettrodotto, **E-Distribuzione** procederà ad aggiornare la planimetria del tracciato con l'indicazione degli attraversamenti/parallelismi riscontrati, archiviandola nel proprio fascicolo autorizzativo a disposizione per gli eventuali controlli da parte degli organi della Pubblica Amministrazione competente.

Per qualsiasi comunicazione il referente della pratica autorizzativa è L'ing. Luca Ferracuti Pompa, Via G. Mazzini n.69 – 63833 Montegiorgio (FM) - Mobile: +39 328 333 0414 - Email: L.ferracuti@energypp.com

In fede
LIO ENERGY TAURUS S.r.l.
(Amministratore Unico)

LUCA RAINERI

