Planimetria



Vista C



Vista A



Vista D



Vista B



Sezione A-A



Planimetria Piano Interrato



Planimetria Piano Copertura





Sez. BB



Pianta Bobine Petersen,
Trasformatore Formatore di neutro,
Resistenza di neutro

1:250

Le scale e le rampe esterne dovranno essere scale e rampe di sicurezza, munite di parapetto regolamentare e realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco. Le pareti esterne dell'edificio su cui saranno collocate tali scale, compresi gli eventuali infissi, dovranno possedere per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60.
Le uscite verso l'esterno dovranno avere una altezza non inferiore a 2,00m e consentire il deflusso verso un luogo sicuro.

Ai fini della progettazione di dettaglio, fare comunque riferimento alla normativa di prevenzione incendi vigente in materia ed al D.P.R. n. 151/2011 e ss.mm.ii. e DM 15/07/2014 e ss.mm.ii.

Fascicolo 2025.8898614.E - Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da VENTURA NICOLA

COMUNE NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 24.001,11 kW

Denominazione Impianto: "Novi di Modena"

Ubicazione: Comune Novi di Modena (MO)
Via Valle Bassa, snc

ELABORATO
090206

Cod. Doc.: **NOV-090206-R-OR**

Edificio quadri 36 kV - Piante e prospetti

Sviluppatore:
GRUPPO GEO

GRUPPO GEO S.R.L.
Viale F. Cavallotti, 153
63822 Porto San Giorgio (FM)
ITALY
P.IVA 02572290449

Scala: ---
Data: **15/07/2025**

PROGETTO: PRELIMINARE ☐ DEFINITIVO ☒ ESECUTIVO ☐

Il Richiedente:

LIO ENERGY TAURUS S.R.L.
Via Arrigo Boito, 8
20121 Milano (MI)
ITALY
P.IVA 14219040962

Tecnici:
Ing. Nicola Ventura:
Iscritto al n.8432 dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato	Autorizzato
01	15/07/2025	Progetto Definitivo	N.V.	N.V.	N.V.
02					
03					
04					
05					

Il Tecnico:
Dott. Ing. Nicola Ventura

ORDINE DEGLI INGEGNERI BARI
INGEGNERE NICOLA VENTURA
Sez. A 8432
DI BARI
DI CARLO MARIO VENTURA
DI NICOLA DOTTORE

Il Richiedente:
LIO ENERGY TAURUS S.R.L.
(Il legale rappresentante Raineri Luca)