



LEGENDA	
26	RELE' DI TEMPERATURA
27	RELE' DI MINIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
59	RELE' DI MASSIMA CORRENTE
59	RELE' DI MASSIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
59N	RELE' DI MASSIMA TENSIONE NEUTRO
63	RELE' A PRESSIONE D'OLIO
67N	RELE' DIREZIONALE DI TERRA
81	RELE' DI MINIMA E MASSIMA FREQUENZA
85	RELE' DIFFERENZIALE LINEA
87	RELE' DIFFERENZIALE TRASFORMATORE
97	RELE' BUCHHOLZ
99	RELE' A LIVELLO D'OLIO
MA	MANCATA APERTURA INTERRUTTORE
OSC	OSCOLLOPERTURBOGRAFO
90	REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE
59N	CONTATORE ENERGIA ATTIVA BIDIREZIONALE
59N	CONTATORE ENERGIA REATTIVA BIDIREZIONALE
59N	SEZIONATORE DI SBARRA CON LAME DI TERRA LATO TRAFICO DA INSTALLARE CON LA REALIZZAZIONE DELL'AREA COMUNE DEL PUNTO DI RACCOLTA TRESIGALLO
59N	FUTURA AREA COMUNE PUNTO DI RACCOLTA TRESIGALLO - STALLO LINEA IN CAVO



NOTE:
- IL GRUPPO DI MISURA TOTALIZZATORE DI ENERGIA DEVE ESSERE CONFORME AI REQUISITI IMPOSTI NELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:
-- "GUIDA DI CONNESSIONE" E--DISTRIBUZIONE, ALLEGATO H, SEZIONE H.2.1.1 "IMPIANTI CONNESSI ALLA RETE AT E MT > 20KV";
-- "NORMA CEI 0-16" - REGOLA TECNICA DI RIFERIMENTO PER LA CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI AT ED MT
DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA;
-- "ALLEGATO A.45" DEL CODICE DI RETE TERNA - "SPECIFICA TECNICA FUNZIONALE E REALIZZATIVA DELLE APPARECCHIATURE DI MISURA".
- IL COMPLESSO DI MISURA DEVE ESSERE COMPRESO DI CAVETTERIA AUSILIARIA.

IMPIANTO DI RETE PER L'AMPLIAMENTO 132 kV
DELLA CABINA PRIMARIA TRESIGALLO
COSTRUZIONE 3° STALLO LINEA IN CAVO
UBICATO NEL COMUNE DI TRESIGNANA(FE)

PROCEDURA AUTORIZZATIVA (Atto e/o Decreto Regionale o Provinciale) N° - DEL -

PROGETTO DEFINITIVO

A	1.9.2025	099	013	093	Inserimento note
A	27.8.2025	111	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
RICHIEDENTE				TIPOLOGIA IMPIANTO CARPOLA / POTENZA IN IMMISSIONE	
SOLAR PV 18 s.r.l. Piazza Castello, 19 20121 - Milano (MI)				IMPIANTO FOTOVOLTAICO POTENZA IN IMMISSIONE 21,00 MW	
INGEGNERIA & COSTRUZIONI				IMPIANTO	
BRULLI trasmissione				CP 132/15 kV TRESIGALLO	
GESTORE RETE ELETTRICA				TITOLO	
FIRMA PER BENESTARE				SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO DI UTENZA	
LIVELLO PROJ.		CODICE RINTRACCIABILITA'		TIPO DOCUMENTO	
P D		392211454		E 11	
N° ELABORATO		FOLIO / DI		1 / 1	
508251B		SCALA		FORMATO	
NOME FILE		T R S - 1 0 0u - B		A1	