




- LEGENDA ELEMENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO**
- Recinzione di delimitazione area di impianto
 - Viabilità di accesso e ingressi
 - Percorsi interni: 5 m
 - Piazzale
 - Cancelli
 - Tracker monoassiale +/- 50° Est-Ovest.
Alloggiamento 1x24 (1 stringa); 1x12 (mezza stringa);
FV monocristallini 660 Wp/cad
 - Inverter.
NB: raffigurazione grafica non reale. Collocazione: a monte e sotto i tracker
 - Cabina di trasformazione di campo (con numero
progressivo y=1,2,...)
 - Cabina destinata agli apparati di supervisione e monitoraggio
 - Cabina di raccolta
 - Bacini di laminazione
- DPA**
- DPA (con indicazione della distanza in metri di calcolo del
campo di induzione magnetica inferiore a 3 µT)
- NB: per quanto concerne la distribuzione del campo magnetico prodotto dalle linee in AT si rimanda
a quanto indicato nell'elaborato "CoD_098_FV_00071_BER".



11/2025	00	Emissione per Autorizzazione		Marabeti L. D'Amico G.	Borri Castagnetti F.
DATA	REV	DESCRIZIONE EMISSIONE	INCARICATO	VERIFICATO	APPROVATO
		ID Documento Committente			
		CoD_098_FV_00072_BER	IMPIANTO: Impianto agrivoltaico avanzato denominato "Portomaggiore Fossa" di potenza pari a 24,97 MWp e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni di Portomaggiore e Argenta (FE)		
		ID Documento Appaltatore			
		-	TITOLO: Fasce di Rispetto DPA		
FOGLIO	SEGUE	DI	FORMATO	DIS. N.	scala: 1:2.000
1		1	A0		
NOME FILE: CoD_098_FV_00072_BER_R00 - Fasce di Rispetto DPA.pdf					