



LEGENDA ELEMENTI 36 kV	
	TRASFORMATORE FORMATORE DI NEUTRO (TFN)
	RESISTENZA DI NEUTRO (RN)
	BOBINA DI PETERSEN (BP)
	INTERRUTTORE ESTRAIBILE MOTORIZZATO
	RILEVATORE PRESENZA TENSIONE
	TV CON FUSIBILE
	SCARICATORE
	SEZIONATORE DI TERRA
	TERMINALI CAVO-ARDA



Flavio Bazzani

		<i>121</i>		<i>013</i>	
A		20.6.2025		Emissione per autorizzazione	
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
CODICE PRATICA CAPOFILA				TIPOLOGIA IMPIANTO CAPOFILA / POTENZA IN IMMISSIONE	
C.P. 202201461				IMPIANTO FOTOVOLTAICO 56 MW	
CAPOFILA					
Bondeno Srl Via Mike Bongiorno, 13 20124 - Milano Partita IVA 05496160283					
SE 132/36 kV BONDENO					
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					
TITOLO					
SCHEMA UNIFILARE AT					
N. DOCUMENTO					
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI			
-	A1++	2 / 2		5 1 6 4 5 1 A	